



**Apartado M. Cantidades requeridas de material por edificio.**

Número de edificio	Edificio	Cantidad total de tubería por intervenir (metros lineales)	Diámetro de la tubería por instalar	Cantidad de válvulas	Cantidad de manómetros	Cantidad de purgadores	Cantidad de soportes
1 y 2	José Vasconcelos y Rufino Tamayo	150	4 plg	6	3	2	8
3 y 4	Andrés Henestrosa y Rodolfo Morales	150	4 plg	6	3	2	8
5 y 6	Porfirio Díaz y Macedonio Alcalá	150	4 plg	6	3	2	8
7 y 8	Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez	180	4 plg	8	4	2	10

Nota: Las cantidades indicadas son referenciales y corresponden al alcance mínimo a considerar para la cotización. El licitante deberá contemplar el suministro e instalación de todos los accesorios, válvulas, conexiones, soportes, elementos de fijación, instrumentación y materiales complementarios necesarios para la correcta operación del sistema de agua helada, aun cuando no se encuentren expresamente cuantificados en el presente anexo.