



PLANTA ARQUITECTONICA  
ESC:1.75




LOSA FONDO DE PRETRATAMIENTO  
ESC:1.75




PLANTA ARQUITECTONICA  
TANQUE DE LODOS

PLANTA ESTRUCTURAL  
TANQUE DE LODOS




CORTE A - A'


- La Losa armada con Vars del # 3 @ 0.15 m. en ambos sentidos
- K Muro de concreto armado con 4 vars del #4, estribos del #3 @ 0.15 m.
- CD Cadena armada con 4 vars del #4, estribos del #3 @ 0.15 m.
- CC Cadena armada con 4 vars del #4, estribos del #3 @ 0.15 m.
- M Muro armado con Vars del # 3 @ 0.15 m. en ambos sentidos
- Lb Losa armada con Vars del # 3 @ 0.15 m. en ambos sentidos
- A Carcamo armado con Vars del # 3 @ 0.15 m. en ambos sentidos




CORTE A-A'  
ESC. 1:50




DETALLE 2




CORTE B - B'



DETALLE 1




VISTA CORTE C-C'  
ESC:1.50



CORTE B-B'  
ESC. 1:50

CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION



UBICACION:

NOTAS GENERALES / SIMBOLOGIA

DATOS DEL PROYECTO.

PROYECTO:  
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA COYOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA COYOTEPEC

ESTADO: (020) OAXACA MUNICIPIO: (403) SANTA MARIA COYOTEPEC.  
DISTRITO: (019) CENTRO LOCALIDAD: (0001) SANTA CENTRALES.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

DR. BENITO ZURITA DOMINGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA  
CED. PROF. 7967156. DRO. A-2665

PLANO:  
LECHO DE SECADO DE LODOS

ESCALA:  
LA QUE SE INDICA  
FECHA:  
ABRIL DEL 2025

Nº DE PLANO PARTICULAR:  
01 de 01  
Nº DE PLANO GENERAL:  
14 de 16