



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-034-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN MUNICIPIO DE 179 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Acta que se formula, siendo las 10:30 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la visita convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los contratistas, se reunieron en: El Palacio Municipal de San Juan Bautista Jayacatlán, Oax. con la intervención del C. Ing. Taurino L. Díaz Hernández, representante del área responsable, las personas cuyas asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; para que, considerando las especificaciones y documentación relativa inspeccionen el sitio hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN: <u>ING. TAURINO L. DIAZ HERNANDEZ.</u>	<u>DIHT 630808</u>	
2	NOMBRE: <u>Irvin Eduardo Jiménez Ruiz</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Grupo Constructor Mexici S. de C.V.</u>	<u>GCM19101711</u>	
3	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
4	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
5	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
6	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
7	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
8	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
9	NOMBRE: <u>PEDRO ARTURO</u> RAZÓN SOCIAL: <u>REGIDOR</u>	<u>SIMENEZ SANDOVAL</u>	
10	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-034-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN MUNICIPIO DE 179 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

HABIENDOSE REGISTRADO LOS ASISTENTES EN EL PRIMER FOLIO Y AL -
NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE -
ACTA DE VISITA SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 18 DE SEPTI-
EMBRE DEL AÑO 2025, FIRMANDO AL MARGEN LOS QUE EN -
ESTA PARTICIPARON.

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES

Irvin Eduardo Jiménez Ruiz
Grupo Constructor Mexksi S.A. de C.V.

POR LA C.E.A. BIENESTAR

ING. TAVINOL DÍAZ HDT.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.

PEDRO ARTURO JIMENEZ SANDOVAL
REGIDOR DE OBRA

REGIDURÍA DE
OBRAS
Bautista Jurisdicción
Cero 1110, Oax
2023-2025



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-034-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN MUNICIPIO DE 179 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Acta que se formula, siendo las 11:30 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Junta convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las instrucciones a los contratistas, se reunieron en: El Palacio Municipal de San Juan Bautista Jayacatlán, Oax. con la intervención del C. Ing. Taurino L. Díaz Hernández representante del Área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y respondiendo lo que a continuación se indica:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN:		
	ING. TAURINO L. DÍAZ HERNÁNDEZ	DIHT-630808	
2	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:	6CM1910191T1	
	Irvin Eduardo Jiménez Ruiz Grupo Constructor Meiksi S.A. de C.V.		
3	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		
4	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		
5	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		
6	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		
7	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		
8	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		
9	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		
10	NOMBRE:		
	RAZÓN SOCIAL:		



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-034-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 09:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN MUNICIPIO DE 179 - SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES.

A1 LINEA DE CONDUCCION.

1.- EN EL CONCEPTO CODIGO 5-1061-ACA00V ACARREO EN BESTIA, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ARREO DE BESTIA. LA UNIDAD DICE "KG/KM."

EL CONCEPTO **DEBE DECIR** I- ACA0V ACARREO EN BESTIA, PRIMER KM, INCLUYE CARGA, DESCARGA ARREO DE LA BESTIA.Y LA UNIDAD **DEBE DECIR** "ML."

Y PARA EL SIGUIENTE CONCEPTO, KILOMETROS **SUBSECUENTES** LA UNIDAD DEBE SER **ML-KM**. NO KG/KM.

2.- EL CONCEPTO CODIGO 235 A-REL01A **DICE** RELLENO A VOLTEO CON PALA DE MANO. DEBE COMPLEMENTARSE **DICIENDO**:

A-REL01A RELLENO A VOLTEO CON PALA DE MANO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

3.- EL CONCEPTO CODIGO SINC-458 **DICE** CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO CON DIMENSIONES 60X60X 40 CM, CON UN FC=200 KG/CM2, INCLUYE; ACARREO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBE DECIR CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE 30X30X30 CM, CON UN FC=200 KG/CM2, INCLUYE; ACARREO DE MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.- INCLUIR EL CONCEPTO S/C CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON ZAPATA DE 50X50X10 CM ARMADA CON VARILLA DE 3/8 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS Y CASTILLO SECCION COLUMNA DE 25X25 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM, CON ALTURA VARIABLE DE 00.00 A 1.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO EXCAVACION RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION. ----- 15 PZAS.

A2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

INCLUIR EL CONCEPTO S/C APLANADO FINO Y PULIDO DEL INTERIOR DEL TANQUE CON CEMENTO-ARENA 1.3, E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ----- 49.28 M2.

A3 CAJA ROMPEDORA DE PRESION.

INCLUIR EL CONCEPTO S/C APLANADO FINO Y PULIDO DEL INTERIOR DEL TANQUE CON CEMENTO-ARENA 1.3, E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ----- 6.24 M2.

INCLUIR EL CONCEPTO S/C. SUM. Y COLOC. DE ESCALERA MARINA DE 1.30 M DE LONGITUD X 0.40 M, DE ANCHO, DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 X 3/16, Y PELDAÑOS DE FIERRO DE 5/8 @ 40 CM. Y ANCLAS DE ANGULO ESTRUCTURAL DE SOLERA DE 1 1/2 X 3/16 DE 30 CM ----- 1.00 PZA.

— NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIRMANDOSE POR LOS QUE FU ESTA INTERVINIERON,
POR LA EMPRESAS PARTICIPANTES
Irvin Eduardo Jimenez Ruiz
Grupo Constructor Meiksi SA. de CV.

POR LA C.E.A. BIENESTAR

W6. TAURINO DIAZ HERNANDEZ

PEDRO JIMENEZ SANDOVAL.
REGIDOR DE OBRA.