



VAPORIZACIÓN	215.341	216.131	215.541	215.221	215.761	223.201	232.921	233.471
CARGA PIEZOMÉTRICA MÁXIMA	266.414	264.582	262.024	259.349	255.992	251.027	247.158	244.870
CARGA PIEZOMÉTRICA MINIMA	221.621	223.599	226.359	229.245	232.869	238.226	242.401	244.870
SOBREPRESIÓN								244.87
TERRENO NATURAL	224.74	225.53	224.94	224.62	225.16	232.60	242.32	242.87
CADENAMIENTO	0+632.57	0+733.23	0+858.76	0+971.38	1+085.82	1+200.01	1+243.51	1+250.48
CRUCERO	9	10	11	12	13	14	15	16

PERFIL LONGITUDINAL.
LÍNEA DE CONDUCCIÓN.
ESCALA VERTICAL 1:300
ESCALA HORIZONTAL 1:1000

CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN:
LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCION IXTALTEPEC,JUCHITAN, OAXACA
C.P.:70145

SIMBOLOGÍA

COTA DE TERRENO NATURAL

CARGA PIEZOMÉTRICA MÁXIMA

CARGA PIEZOMÉTRICA MÍNIMA

COTA DE VAPORIZACIÓN

COTA DE SOBREPRESIÓN

DATOS DEL PROYECTO.

POBLACIÓN ÚLTIMO CENSO (2020) =
POBLACIÓN ACTUAL (2025) =
POBLACIÓN DE PROYECTO (2035) =
PERIODO ECONÓMICO =
DOTACIÓN =
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA (CVD) =
COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA (CVH) =
FUENTE DE ABASTECIMIENTO=
PROFUNDIDAD =
NIVEL ESTÁTICO=
NIVEL DINÁMICO=
COLUMNA DE BOMBEO=

1277 HABITANTES
1313 HABITANTES
1377 HABITANTES
10 AÑOS
206 L/HAB/DÍA
1.40
1.55
POZO PROFUNDO
40.00 METROS
36.50 METROS
36.50 METROS
40.00 METROS

Asunción Ixtaltepec
GOBIERNO MUNICIPAL

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POYABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO
CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
"ASUNCIÓN IXTALTEPEC".

ESTADO: (020) OAXACA
DISTRITO: (006)
JUCHITAN.
REGIÓN: (003) ISTMO.

MUNICIPIO: (005) ASUNCION
IXTALTEPEC
LOCALIDAD: (007) LÁZARO
CÁRDENAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C. OSWALDO CHIÑAS CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. CÉSAR MOTA SANDOVAL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
CED. PROF. 7852095

PLANO:
PERFIL DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN

ESCALA:
FECHA:

1:1000
JUNIO 2025

Nº DE PLANO PARTICULAR:
02 de 02
Nº DE PLANO GENERAL:
06 de 06