



NOTAS GENERALES / SIMBOLOGÍA

DATOS TECNICOS DEL SISTEMA

POBLACION SEGUN EL ULTIMO CENSO (2020)	829	HABITANTES
POBLACION ACTUAL (2025)	789	HABITANTES
POBLACION DE PROYECTO (2035)	700	HABITANTES
DOTACION	100	LTS/HAB/DIA
GASTO MEDIO ANUAL	0.81	L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO	1.13	L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO	1.75	L.P.S.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40	
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55	
FUENTE DE ABASTECIMIENTO		MANANTIAL
TIPO DE CAPTACION		CAJA COLECTORA
CONDUCCION		GRAVEDAD
TIPO DE ALMACENAMIENTO		TANQUE SUPERFICIAL
CAPACIDAD DE REGULACION	19.80	M3
TIPO DE TANQUE DE REGULACION		DE CONCRETO ARMADO
DISTRIBUCION		RED ABIERTA



PROYECTO:

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YOSOYUXI COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE "SANTIAGO
JUXTLAHUACA".

ESTADO: (20) OAXACA MUNICIPIO: (469) SANTIAGO
DISTRITO: (08) JUXTLAHUACA.
JUXTLAHUACA. LOCALIDAD: (0043) YOSOYUXI
REGIÓN: (04) MIXTECA. COPALA.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

LIC. ARSENIO LORENZO MEJIA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. VICTOR JAVIER CRUZ HERNANDEZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
CED. PROF. 6472958 D.R.O. A-2417

ING. VICTOR JAVIER CRUZ HERNANDEZ
PROYECTISTA. CED. PROF. 6472958

PLANO:

CASETA DE CLORACIÓN

ESCALA: LA QUE SE INDICA

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2025

Nº DE PLANO PARTICULAR:
01 de 01

Nº DE PLANO GENERAL:
13 de 22