



CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION

UBICACIÓN:

CABCERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, C.P. 71190, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA

NOTAS GENERALES / SIMBOLOGÍA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

1

CRUCERO

L= 31.42mLONGITUD DE TUBERÍA

TANQUE DE REGULARIZACIÓN

DATOS DEL PROYECTO.

TIPO DE CONSUMO = RURAL

POBLACIÓN ÚLTIMO CENSO (2020) = 965 HABITANTES

POBLACIÓN ACTUAL (2025) = 958 HABITANTES

POBLACIÓN DE PROYECTO (2035) = 934 HABITANTES

PERIODO ECONÓMICO = 10 AÑOS

DOTACIÓN = 100 L/HAB/DÍA

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA (CVD) = 1.40

COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA (CVH) = 1.55

LONGITUD DE RED DE DISTRIBUCIÓN = 11,028.888 m

CAPTACIÓN

TIPO DE FUENTE = Ojo de agua (Manantial)

AFORO = 1 lps

GASTOS

MEDIO DIARIO = 1,081 lps

MÁXIMO DIARIO = 1,513 lps

MÁXIMO HORARIO = 2,345 lps

COLOCAR EN ESTA PARTE LOS LOGOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ITUNDUJIA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA.

ESTADO: (020) OAXACA

DISTRITO: (15) PUTLA

REGIÓN: (007) SIERRA SUR.

MUNICIPIO: (377) SANTA CRUZ ITUNDUJIA

LOCALIDAD: (0001) SANTA CRUZ ITUNDUJIA

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C. TOMAS LUCERO SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. EDILBERTO ARMANDO PALMA LOPEZ

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CED. PROF. 9435947 D.R.O. A-3221

ING. EDILBERTO ARMANDO PALMA LOPEZ

PROYECTISTA, CED. PROF. 9435947

PLANO:

PLANTA GEORREFERENCIADA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

ESCALA:

1 : 1,000

Nº DE PLANO PARTICULAR:

01 de 01

FECHA:

OCTUBRE DE 2025

Nº DE PLANO GENERAL:

02 de 06