

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; A 29 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NOMBRE DE LA CONVOCANTE: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS: CALLE MANUEL GARCÍA VIGIL NÚMERO 809, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA: "REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA".

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PÚBLICA: SE LIBERARÁN ELEMENTOS AGREGADOS QUE NO CORRESPONDEN A LA FÁBRICA ORIGINAL EN EL ÁREA A CONSTRUIR, SE EJECUTARÁ CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO QUE SOPORTARÁ ESTRUCTURA DE TRES NIVELES Y SE INTEGRARÁN MUROS, LOSAS, PISOS, INSTALACIONES, ACABADOS, CANCELERÍA, MOBILIARIO E INSTALACIONES ESPECIALES, LO QUE PERMITIRÁ OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS Y PONER EN OPERACIÓN ESTE IMPORTANTE INMUEBLE.

PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: FECHA DE INICIO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL AÑO 2019, Y FECHA DE TERMINO EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS NATURALES.

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

NÚMERO DE CONCURSO: INPAC/IRTC/001/2019

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN III Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL DÍA **29 DE JUNIO DEL AÑO 2019**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, SITA EN CIUDAD ADMINISTRATIVA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EDIFICIO 3, TERCER NIVEL, CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA - ISTMO KM. 11.5 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, C.P 68270; EL **C. LUIS MIGUEL REBOLLEDO ZÁRATE, JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS**, PROCEDE A LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN EL PRESENTE CONCURSO, REFERENTE AL CONTENIDO DE LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO; ASÍ COMO DE AQUELLAS INQUIETUDES QUE SURGIERON DERIVADO DEL RECORRIDO REALIZADO EN EL INMUEBLE, EN EL CUAL SE LLEVARÁN A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPRENDEN LA PRESENTE OBRA PÚBLICA.

EL **C. LUIS MIGUEL REBOLLEDO ZÁRATE**, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SIGUIENTES:

"POR EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA":

C. LUIS MIGUEL REBOLLEDO ZÁRATE, JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

"POR LOS CONTRATISTAS":

1.- "INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V."; ADMINISTRADORA ÚNICA: **C. DJANIRA ELIZABETH MAÑÓN JAIME**.

2.- "INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A. DE C.V."; ADMINISTRADORA ÚNICA: **C. BRENDA CONCEPCIÓN BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ**.

3.- "INGENIERIA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C.V."; ADMINISTRADORA ÚNICA: **C. DULCE MIRIAM CARREÑO VENEGAS**.

4.- "CHRISMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V."; ADMINISTRADOR ÚNICO: **C. CHRISTIAN GENARO MARTÍNEZ DÍAZ**.

5.- **C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CRUZ (PERSONA FÍSICA)**.

ACTO SEGUIDO, EL **C. LUIS MIGUEL REBOLLEDO ZÁRATE** PROCEDE A PREGUNTAR A LOS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN EL PRESENTE CONCURSO, SI TIENEN ALGUNA PREGUNTA O DUDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO; O BIEN, COMO RESULTADO DE LA VISITA REALIZADA AL INMUEBLE EN EL CUAL SE LLEVARÁN A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPRENDEN LA PRESENTE OBRA PÚBLICA; DE LO CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:

EMPRESA	PREGUNTA	RESPUESTA
"INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V."	1.- ¿SERA NECESARIA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO QUE SE OCUPARÁ EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPRENDEN LA OBRA DENOMINADA: ¿REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA?	SI , ESTAS DEBERÁN SER PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, Y TENDRÁN QUE APEGARSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, MISMAS QUE CONSISTIRAN EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO, EN BASE A PRUEBAS MEDIANTE EL CONO DE REVENIMIENTO (CONO DE ABRAMS); ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES POR MEDIO DEL METODO DE ENSAYO APLICADO, EN BASE A LA NORMA NMX-C-083-

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

		ONNCCE-2014 Y DEMAS COMPLEMENTOS NORMATIVOS. EL COSTO DE ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DE SU PROPUESTA.
	2.- ¿EL ANTICIPO OTORGADO, PODRA SER MAYOR AL 30%, Y CUAL SERA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL MISMO?	NO PODRÁ SER MAYOR AL 30%, ESTE PORCENTAJE YA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL APARTADO 1.3.- ANTICIPOS , DE LAS BASES DEL CONCURSO, Y SERÁ OTORGADO AL CONTRATISTA QUE RESULTE FAVORECIDO CON EL FALLO DEL CONCURSO, UNA VEZ QUE ESTE MISMO HAYA PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO LA GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE, CUYA PRESENTACIÓN DEBERÁ SER POSTERIOR A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL APARTADO 6.3.- DE LAS GARANTÍAS , DE LAS BASES DEL CONCURSO.
EMPRESA	PREGUNTA	RESPUESTA
"INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A. DE C.V."	1.- ¿DE RESULTAR NECESARIO, EL INSTITUTO PERMITIRA LA CONSULTA DE LOS PLANOS QUE INTEGRÁN LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO, PUNTO OAXACA, ¿PRIMERA ETAPA"?	SI DURANTE LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS, ES NECESARIA LA CONSULTA DE LOS PLANOS REFERIDOS, CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR ASPECTOS QUE TENGAN CORRELACIÓN CON LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA PRESENTE ETAPA, EL INSTITUTO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, LOS ELEMENTOS

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

		SUFICIENTES QUE GARANTICEN UNA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS.
	2.- ¿DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, EN LOS QUE INTERVIENEN LA PRESENCIA DE UNIONES ESTRUCTURALES A BASE DE ACERO, ES NECESARIO CONSIDERAR ALGÚN TIPO DE PRUEBA PARA LA UNIÓN DE DICHOS MATERIALES?.	ES NECESARIO REALIZAR LAS PRUEBAS QUE SEAN NECESARIAS, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y UNIONES QUE REFIERAN A ELEMENTOS METÁLICOS; PARA ELLO SERA NECESARIA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS O ENSAYOS DE CARÁCTER NO DESTRUCTIVO; CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR CIERTAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS ELEMENTOS; YA QUE DERIVADO DE ESTAS PRUEBAS SE PODRÁN DETERMINAR LA PRESENCIA DE DESPERFECTOS EN LOS MATERIALES UTILIZADOS, O EN EL PROCESO DE SOLDADURA REALIZADO. EN BASE A LA NORMA ASTM E-165. EL COSTO DE ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DE SU PROPUESTA.
EMPRESA	PREGUNTA	RESPUESTA
"INGENIERIA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C.V."	1.- TOMANDO EN CUENTA QUE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SERAN EN UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, ¿SERA NECESARIO CONSIDERAR LOS GASTOS DE VIALIDAD QUE SE GENEREN PARA LA MANIOBRA, CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR?	DEBERÁ CONSIDERAR LA RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, SERVICIO Y TRAMITE VÍAL PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES; EL COSTO DE ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA DE SU PROPUESTA.

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE ELLA INTERVINIERON, PARA DAR CONSTANCIA, A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

"POR EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA"



C. LUIS MIGUEL REBOLLEDO ZÁRATE
JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

"POR LOS CONTRATISTAS"



"INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V."
ADMINISTRADORA ÚNICA: **C. DJANIRA ELIZABETH MAÑÓN JAIME.**



"INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A. DE C.V."
ADMINISTRADORA ÚNICA: **C. BRENDA CONCEPCIÓN BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ.**



"INGENIERIA Y HABILITACIÓN VICARIO S.A. DE C.V."
ADMINISTRADORA ÚNICA: **C. DULCE MIRIAM CARREÑO VENEGAS.**

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"



"CHRISMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V."
ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CHRISTIAN GENARO MARTÍNEZ DÍAZ.



C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CRUZ
(PERSONA FÍSICA)

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA" DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO 2019.