

- DETERIOROS FÍSICOS**
- Fractura en muros por sismos
 - Desprendimiento de pintura por humedad en muros
 - Perdida de aplanado por humedad en muros
 - Presencia de graffiti sobre muros por incuria.
 - Perdida de cubierta de bóveda catalana por lluvias y falta de mantenimiento.
 - Perdida de columna de cantería por incuria y/o cambio de usos.
 - Perdida parcial de muros humedad.
 - Perdida de enjutas por incuria.
 - Edificación ajena a edificación primaria por incuria y cambios de usos.
- DETERIOROS BIOLÓGICOS**
- Presencia de flora nociva (vegetación capilar) por humedad.

En un inmueble en los Arriales No. 1, en el Centro Histórico de Oaxaca, se encuentra el Centro INAH Oaxaca, Sección de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y el 42 de su registro, así como el Decreto que declara Zona de Monumentos Históricos la Ciudad de Oaxaca, por disposición del C. Director del Centro INAH OAXACA, se autoriza la obra que se refiere en estos Pliegos.

401-35-19-2019/SMH-S35
20/10/2017

Firma: _____

PROYECTO:
RESTAURACIÓN DE LA REAL ALHÓNDIGA DE ANTEQUERA

PLANO: **REGISTRO DE DETERIOROS**
PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER NIVEL
SECCIONES

CLAVE
RD/02

SEPTIEMBRE / 2017

No. PLANO
14/35

DIRECCIÓN OFICIAL:
ALDAMA No. 108, CENTRO HISTÓRICO

MAESTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA


LIC. JOSÉ OCTAVIO JIMÉNEZ ZENIL
CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ROLANDO U. OSORIO ROBLES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL



GUILLERMO ZAFRA PINACHO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL INIAC

ARQ. GERARDO V. LÓPEZ NOGALES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-1330-A


PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN




CORTE ALZADO NORTE INTERIOR SEGUN A-A'
ESC. 1:125




CORTE ALZADO SUR INTERIOR SEGUN C-C'
ESC. 1:125




CORTE SEGUN X - X'
ESC. 1:125




PLANTA ARQUITECTÓNICA ALTA
ESC. 1:125



CORTE ALZADO PONIENTE INTERIOR SEGUN D-D'
ESC. 1:125



CORTE ALZADO ORIENTE INTERIOR SEGUN B-B'
ESC. 1:125



CORTE SEGUN Y-Y'
ESC. 1:125

