

Cambios



TEC. 40. 04

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 1 DE 4

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de Santa Cruz Zenzontepec, Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Sierra Sur, a las 13:00 hrs. del día 23 del mes de noviembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. "ABRAHAM CASTELLANOS", el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N124-2023

PAQUETE No. 124

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| E.P. "ABRAHAM CASTELLANOS" | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SOLA DE VEGA. |

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |
| 6.- | | |
| 7.- | | |
| 8.- | | |
| 9.- | | |
| 10.- | | |
| 11.- | | |

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

FRANCISCO JAVIER GARCIA
 REGISTRO DE EDUCACION
 Mpio Santa Cruz
 Zenzontepec, Oax
 Sola de Vega, Oax
 01/01/2023

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

 ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
 Supervisor Técnico De Obra

I.E.E.P.O. ABRAHAM CASTELLANOS
 20DPB1490V
 STA. CRUZ ZENZONTEPEC
 SOLA DE VEGA, OAXACA

 LUISA TORRES LOPEZ
 DIRECTORA DE LA ESCUELA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa


HOJA 3 DE 4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2023

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA | ESTRUCTURA REGIONAL | A | L | T | A | PAQUETE No. |
|--------------|---|--|---|---|---|---|-------------|
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | E.P. "ABRAHAM CASTELLANOS" SANTA CRUZ ZENONTEPEC, SANTA CRUZ ZENONTEPEC, SOLA DE VEGA, SIERRA SUR. | CONCURSO No. EO-920039998- N124-2023 | | | | | |

| CONCEPTOS A MODIFICAR | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------|
| CLAVE | DESCRIPCION | VOLUMEN | |
| | | PRESUPUESTADO | MODIFICADO |
| | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | | |
| 31017.1 | CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRA | 13.49 | 35.50 |
| | RED ELECTRICA | | |
| 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | 4.2743 | 45.00 |
| 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION,) INC. CINTA AISLANTE. | 5.8785 | 90.00 |
| 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | 5.00 | 45.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Patricia Guadalupe
PATRONA GUADALUPE
REGIDORA DE EDUCACION



SECRETARÍA DE EDUCACION
Mpio. Santa Cruz
Zenzonepec,
Dpto. Sola de Vega, Oax.
01/01/2023

ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra.



I.O.C.I.E.D.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
ABRAHAM CASTELLANOS
200PB1490V
SANTA CRUZ ZENONTEPEC
SOLA DE VEGA, OAXACA

Luisa Torres Lopez
LUISA TORRES LOPEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 4 DE 4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2023

LICITACIÓN No. EO-920039998-N124-2023

PAQUETE No. 124

| OBRA. | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| E.P. "ABRAHAM CASTELLANOS" | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SOLA DE VEGA. |

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |
| 6.- | | |
| 7.- | | |
| 8.- | | |

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
2. - La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta; el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.E.D.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarlas silleteras plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U. así tampoco se exentara su uso.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor técnico de obra.



LUISA TORRES LÓPEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA

ABRAHAM CASTELLANOS
2008281430V
SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
SOLA DE VEGA, OAXACA



DTEC. 40. 05

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 1 DE 1

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de Santa Cruz Zenzontepec, Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Sierra Sur, a las 12:00 hrs. del día 23 del mes de noviembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. "ABRAHAM CASTELLANOS", el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N124-2023

PAQUETE No. 124

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| E.P. "ABRAHAM CASTELLANOS" | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SOLA DE VEGA. |

Manifiesto los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.- | | |
| 2.- | | |
| 3.- | | |
| 4.- | | |
| 5.- | | |
| 6.- | | |
| 7.- | | |
| 8.- | | |
| 9.- | | |
| 10.- | | |
| 11.- | | |
| 12.- | | |
| 13.- | | |
| 14.- | | |
| 15.- | | |

Manuel Álvarez Bravo
PATRONCO
REGION DE EDUCACION

Arq. Miguel Ángel García Hernández
REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.
ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor técnico de obra

Luisa Torres López
LUISA TORRES LOPEZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

I.E.E.P.
ABRAHAM CASTELLANOS
200PB1490V
STA. CRUZ ZENZONTEPEC
SOLA DE VEGA, OAXACA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCIED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

23 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/