



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de Ocotlán de Morelos, Ocotlán de Morelos Oax., a las 10:00 hrs. del día 18 del mes de Julio del 2024, se reunieron en las instalaciones de la Cbtis No. 150, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N43-2024

PAQUETE No. N43

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CBTIS No. 150	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Proyectos y Construcciones ZIKET S.A. de C.V.	Marco Antonio Ruiz Pacheco	
2.- Trabajo y maquinaria para la construcción S.A. de C.V.	Ing. Erick E. Arzto López	
3.- CASTE INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	ARQ. ERNESTO PEREZ AQUINO	
4.- Arquitectura 92 S.A. de C.V.	Ing. Hacerel Angel Escamilla Martínez	
5.- Corporación Industrial de Hierro y Aluminio S.A. de C.V.	Ing. Raymundo Aparicio Cenobio	
6.- INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. de C.V.	Ing. José Luis Gómez	
7.- ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ARQ. OSCAR BRAVO	
8.- Soluciones Integrales Samm	Ing. Florio Alberto MC.	
9.-		
10.-		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra



Pag. 1/1  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Ocotlán  
de Morelos,  
Dto. Ocotlán, Oax.  
2022-2024.



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de Ocotlán de Morelos, Ocotlán de Morelos Oax., a las 10:30 hrs. del día 18 del mes de Julio del 2024, se reunieron en las instalaciones de la Cbtis No. 150, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N43-2024

PAQUETE No. N43

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CBTIS No. 150	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Proyectos y construcción, Ziket S.A. de C.V.	Marco Antonio Ruiz Pacheco	
2.- trabajo y maquinaria para la construcción S.A. de C.V.	Ing. Erick E. Ayala López	
3.- CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	Arq. LUIS ROZAS PUEZ ARIAS	
4.- Arquitectura 92 S.A. de C.V.	Ing. Miguel Angel Escamilla, Martínez	
5.- Corporación Industrial de Hierro y Aluminio S.A. de C.V.	Ing. Raymundo Aparicio Cenobio	
6.- INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V.	Ing. José Luis Gómez	
7.- ARELOXA CONSTRUCTORES SA DE CV	Arq. OSCAR BRAVO	
8.- Soluciones Integrales Samu	Ing. Mario Alberto Tl. c.	
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Ocotlán  
de Morelos,  
D.F. Ocotlán, Oax.  
2024.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CBTIS No. 150	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
2. - La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
9. - Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.
10. - El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Mpio. Ocotlán  
de Morelos,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
2024-2024.

Pag. 2/5





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	CBTIS No. 150, OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	CONCURSO No. EO-920039998-N43-2024	0	0	0	0	N43

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
A TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DE OBRA PÚBLICA EO-920039998-N43-2024, SE LES INFORMA QUE DEBERAN DE PASAR AL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS POR SU NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS.			
1	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCION 0.50 X 0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA		
3	OBRA EXTERIOR		
3.19	RED ELECTRICA		
3.19.3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C=150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	4.00

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS-CRUZ ROSALINO

Supervisor de obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán

de Morelos,

Ocotlán, Oax.

22-02-24

Pay. 3/5

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	CBTIS No. 150, OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	CONCURSO No. EO-920039998-N43-2024	0	0	0	0	N43

### CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.19.	INSTALACIONES		
51430	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	150.00
51470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. #6 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	300.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE #8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA,	ML	150.00
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y PUNTAS DE CONEXION.	PZA	1.00

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Ocotlán  
de Morelos,  
Ocotlán, Oax.  
México





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	CBTIS No. 150, OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	CONCURSO No. EO-920039998-N43-2024	0	0	0	0	N43

CONCEPTOS A MODIFICAR			
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO
SIN CONCEPTOS PARA MODIFICAR			

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESÚS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra

