



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

1/5

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa la Escuela Secundaria General "Lazaro Cardenas" ubicada en la Localidad de San Miguel Achiutla, Municipio de San Miguel Achiutla, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, siendo la 12:00 horas del día 28 de Agosto del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO 920039998-N54-2024.

PAQUETE: N54

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" CLAVE: 20DES0135S.	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Grupo Leiva S.A. de C.V.	Lucia Aquino	
Construcciones y Materiales Rero	Ing. Ivan Emiliano Antonio Ntz	
Grupo Constructor Vial del pantofo	JAVIER GOMEZ ANTONIO	

PRESENTE DEL I. O. C. I. E. D.

ING. LIBER MILTON RUIZ CASTELLANOS
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Modesto



Asociación de Padres de Familia
de la
Escuela Secundaria General
"Lazaro Cardenas del Rio"
200E50135 S
San Miguel Achiutla
Tlaxiaco, Oaxaca

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

2/5

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa la Escuela Secundaria General "Lazaro Cardenas" ubicada en la Localidad de San Miguel Achiutla, Municipio de San Miguel Achiutla,, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, siendo la 13:00 horas del día 28 de Agosto del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO 920039998-N54-2024.

PAQUETE: N54

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" CLAVE: 20DES0135S.	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Grupo Lavia S.A. de C.V.	Lucio Aquino	
Construcciones y Materiales Keno	Ing. Ivan Emiliano Andres Martinez	
Grupo constructor Vial del Pacifico S.a de C.V.	Javier Gomez Antonio	

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ING. LIBER MILTON RUIZ CASTELLANOS
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

modesto

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Asociación de Padres de Familia
de la
Escuela Secundaria General
"Lazaro Cardenas del Rio"
20DES0135S
San Miguel Achiutla
Oaxaca



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

3/5

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" 20DES0135S.	SAN MIGUEL ACHIUTLA	SAN MIGUEL ACHIUTLA

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Grupo Leyva S.A. de C.V.	Lucia Aquino	
Construcciones y Materiales Keno	Ing. Juan Emilio Antonio Martinez	
Grupo constructora Vial del Pantano S. de C.V.	Javier Gomez Antonio	

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del IOCED. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el IOCED, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del IOCED se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.N.I.F.E.D
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ING. LIBER MILTON RUIZ CASTELLANOS
SUPERVISOR TÉCNICO DE

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Asociación de Padres de Familia
de la
Escuela Secundaria General
"Lázaro Cárdenas del Río"
20DES0135S
San Miguel Achiutla
Pantano, Oaxaca



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

4/5

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" CLAVE: 20DES0135S. SAN MIGUEL ACHIUTLA, TLAXIACO.		0	0	0	0	N54

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Grupo Lero S.A. de C.V.	Lero Aquino	
Construcciones y Materiales Keno	Ing. Ivan Emmanuel Antonio Martinez	
Grupo Constructor Vial del Pacifico S.A. de C.V.	Javier Gomez Antonio	

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.
ING. LIBER MILTON RUIZ CASTELLANOS
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

modesto

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Asociación de Padres de Familia
de la
Escuela Secundaria General
"Lázaro Cárdenas del Río"
20DES0135S
San Miguel Achiutla
Oaxaca



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

5/5

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS" CLAVE: 20DES0135S. SAN MIGUEL ACHIUTLA, TLAXIACO.		0	0	0	0	N54

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Grupo Loya S.A. de C.V.	Licia Aquino	
Construccion y Materiales Kero	Ing. Ivan Emilio Antonio Martinez	
Grupo Constructor Vial del Pacifico SA	Jaime Gomez Antonio	

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	DICE CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
S/C02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINE 3"X2" DE 0.60 X 1.50 MTS. ENTABLERADAS INCLUYE, BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	46.13
	DEBE DECIR		
S/C02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINE 3"X2" DE 0.60 X 1.50 MTS. ENTABLERADAS INCLUYE, BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	12.00
41313	DICE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1"	M2	2.95
41313	DEBE DECIR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1"	M2	0.0

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. LIBER MILTON RUIZ CASTELLANOS
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

