

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998 - N° 94 - 2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1225X EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

[illegible]

REPRESENTANTE DEL IOCI ED

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

I. E. E. P. O.
TELESECUNDARIA
200TV1225X

San Francisco Chapel

Profra. ~~Ryne~~ ^{Lucy} Santiago Perez
La Directora

**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
I.O.C.I.E.D. 2024**

En el lugar que ocupa La escuela Telesecundaria con clave 20DTV1225X en la comunidad y municipio de San Francisco Chapulapa, San Francisco Chapulapa. San Juan Bautista Cuicatlan, estado de Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día 10 de Septiembre del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998 - N° 94 - 2024

PAQUETE N° 94

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1225X EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

[illegible]

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL IOCI ED

~~ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ~~
~~SUPERVISOR TECNICO DE OBRA~~

Profra. Aime Santiago Perez
La Directora



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1225X EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	SAN FRANCISCO CHAPULAPA	SAN FRANCISCO CHAPULAPA

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
2. - La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por el laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de los indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse el uso de alambres de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e instalaciones" del INIPED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo para un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Profra. Ana Santiago

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETES
S/C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1225X EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	REGIONAL	1				No

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD



REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Profra. Lyne Santia
La Directora

