



**Dtto. Cuicatlán, Oax**  
**01/01/2024-31/12/202**





**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES  
I.O.C.I.E.D. 2024**

En el lugar que ocupa La Escuela "Telesecundaria" con clave escolar: 20DTV1700J en la comunidad y municipio de Lucrecia de Matamoros, San Andrés Teotilalpam, San Juan Bautista Cuicatlan, estado de Oaxaca, siendo las 16:00 horas del día 12 de Septiembre del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998 - N° 96 - 2024

PAQUETE N° 96

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1700J EN LA COMUNIDAD DE LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRES TEOTILALPAM.	LUCRECIA DE MATAMOROS	SAN ANDRES TEOTILALPAM

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D





**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1700J EN LA COMUNIDAD DE LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRES TEOTILALPAM.	LUCRECIA DE MATAMOROS	SAN ANDRES TEOTILALPAM

**ASISTENTES:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

**GENERALIDADES**

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INEED MEXICANO.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo para un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Nancy Y. Vazquez

Agente de







**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
I.O.C.I.E.D. 2024**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1700J EN LA COMUNIDAD DE LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRES TEOTILALPAM.	REGIONAL					No 96

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

**CONCEPTOS PARA MODIFICAR**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NO HAY CONCEPTOS A MODIFICAR		

REPRESENTANTE DEL IOCED

PRO. JAVIER TORRES JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Nancy Y. V.



**AGENCIA DE POLICIA**  
**"LUCRECIA DE MATAMOROS"**  
Mpio. San Andrés  
Teotilalpam,  
Dto. Cuicatlán, Oax.





**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I.O.C.I.E.D. 2024**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1700J EN LA COMUNIDAD DE LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRES TEOTILALPAM.	REGIONAL	1				No 96

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

**CONCEPTOS PARA AGREGAR**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NO HAY CONCEPTOS PARA AGREGAR		

REPRESENTANTE DEL IOCED

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

*Nancy Y. Voz...*  
Agente De...

