



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS **I.O.C.I.E.D. 2024**

En el lugar que ocupa el jardín de niños rural "Doña Juana C. Romero" de la comunidad y municipio de Santa Ana Tavela, distrito de Yautepec, estado de Oaxaca, siendo las 10:00 horas del día 10 de septiembre del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N121-2024.

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL, "DOÑA JUANA C. ROMERO" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0854Q.	SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Construcciones y proyectos abandono s.a de c.v	Benjamin Miguel Mtz	
No. B.o.		
MARIA DEL ROSARIO CRUZ CASTILLO	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA JARDIN DE NIÑOS DOÑA JUANA C. ROMERO 20DJN0854Q SANTA ANA, TAVELA, YAUT. OAX.	

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

INSTITUTO VECES EDUCATIVA



AC A DE CONSTATO DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En el día de hoy se realizó la visita al lugar de los trabajos, en el cual se observó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento de las normas de calidad y medio ambiente. Se observó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento de las normas de calidad y medio ambiente.

INSTITUCION PUBLICA ESTATAL NO. 02003 DE NUESTRO PAIS

OTRA

INSTITUCION

INSTITUCION

SANTA ANA

SANTA ANA

CONSEJO MUNICIPAL DE LA ALFARERÍA DE
NUESTRO PAIS, DONA JUANA C. DOMESTICO, SANTA ANA
CON CLAVE ESTATAL 02003 DE NUESTRO PAIS

El presente documento es una copia de la visita al lugar de los trabajos, en el cual se observó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento de las normas de calidad y medio ambiente. Se observó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento de las normas de calidad y medio ambiente.

FIRMA

REPRESANTANTE

COMITE

RECEBIDO
11 SEP 2024
9:30 h
RECEBIDO

Recibió:

[Signature]

REVISOR TECNICO DE NUESTRO PAIS

MARIA DEL ROSARIO CROS CASTILLO

[Signature]
No. 801



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa el jardín de niños rural "Doña Juana C. Romero" de la comunidad y municipio de Santa Ana Tavela, distrito de Yautepec, estado de Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día 10 de septiembre del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N121-2024.

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL, "DOÑA JUANA C. ROMERO" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0854Q.	SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Construcciones y proyectos abundance s.a de cv.	Benjamín Miguel Martínez	
MARIA DEL ROSARIO CRUZ CASTILLO		

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
JARDIN DE NIÑOS
DOÑA JUANA
C. ROMERO
20DJN0854Q
SANTA ANA,
TAVELA, YAUT. OAX.

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N121-2024

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL, "DOÑA JUANA C. ROMERO" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0854Q.	SANTA ANA TAVELA	SANTA ANA TAVELA

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS abundance S.A. DE C.V.	Benjamín Miguel Martínez	
MARIA DEL ROSARIO CRUZCASTILLO		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA JARDIN DE NIÑOS DOÑA JUANA C. ROMERO 20DJN0854Q SANTA ANA, TAVELA, OAX.

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho a no aceptar aquellos materiales que no cumplan lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. La ejecución de la obra se regirá por el contenido del libro 3 normas de construcción e instalaciones del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

EPRESENTANTE DEL I O C I E D.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 106
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2024

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N121-2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL, "DOÑA JUANA C. ROMERO" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0854Q. EN SANTA ANA TEVELA, YAUTEPEC, OAXACA.	REGIONAL	1				121

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Construcciones y proyectos abundante S.A de C.V.	Benjamín Miguel Htz	
MARIA DEL ROSARIO CRUZ CASTILLO		

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
85816	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00

REPRESENTANTE DEL IOCED

ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ.

SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/