



DIRECTOR DE LA ESCUELA  
01 OCTUBRE 2024.

EST. 1911  
STANDARD BOMBAY  
CLAY: 20000000  
CLAY: 20000000  
CLAY: 20000000  
CLAY: 20000000



OAXACA  
2022 2022

UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS  
2022-2028

RECEBIDO  
04 OCT 2024  
10:35  
Baldy

Recibió: *[Signature]*





En el lugar que ocupa La Escuela Primaria “**Victoriano González**” con clave 20DPR0606Z, en la comunidad y municipio de San Juan Bautista Cuicatlan, San Juan Bautista Cuicatlan, estado de Oaxaca, siendo las 09:30 horas del día 01 de Octubre del 2024, se reunieron el representante del **I. O. C. I. E. D.** y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

PAQUETE Nº 159

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

[illegible]

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL IOCI ED

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

consideraciones

*[Handwritten signature]*

~~CARMELO DIAZ UNPILLO~~

DIRECTOR DE LA ESCUELA



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN

**ASISTENTES:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

**GENERALIDADES**

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del **D. R. O.** se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del **I O C I E D**. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el **I O C I E D**, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del **O C I E D** se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones de **INIFED**
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.







**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I.O.C.I.E.D. 2024**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	REGIONAL	1				No 159

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

**CONCEPTOS PARA AGREGAR**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NOTA:		
	SE LES COMUNICA A TODOS LOS PARTICIPANTES DE ESTA CONVOCATORIA PUBLICA QUE EN LA PARTIDA 1:3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS; TODOS LOS CONCRETOS DE CADENAS Y CASTILLOS SE APLICARAN CON UN $F_c = 250 \text{ KG/CM}^2$ SIN MODIFICAR LAS CANTIDADES EN EL CATALOGO.		



I. E. E. P. O.  
ESC. PRIM. URB. ESTATAL  
VICTORIANO GONZALEZ  
Clave: 20DPR0606Z  
San Juan Bautista,  
Cuicatlan

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

CARMELO DIAZ VAQUERO  
DIRECTOR DE LA ESCUELA



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I.O.C.I.E.D. 2024**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	REGIONAL	1				No 159

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

**CONCEPTOS PARA MODIFICAR**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD



I. E. E. P. O.  
ESC. PRIM. URB. ESTATAL  
VICTORIANO GONZALEZ  
Clave: 20DPR0606Z  
San Juan Bautista  
Cuicatlán, Oax.

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

CARMEN DIAZ VALDIVIAO  
DIRECTOR DE LA ESCUELA