



RECIBIDO
OAXACA | IOCIED
UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS
2022-2028
04 OCT 2024
10:55 hr.
Recibido: Betty



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa El "IEBO NÚM. 264 ". Con clave 20ETH0272G en la comunidad y municipio de San Isidro Zoquiapam, San Lucas Zoquiapam. Teotitlan de Flores Magón, estado de Oaxaca, siendo las 09:30 horas del día 03 de Octubre del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998 - N° 160 - 2024

PAQUETE N° 160

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|---|----------------------|---------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM | SAN ISIDRO ZOQUIAPAM | SAN LUCAS ZOQUIAPAM |

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|--|-----------------------|---------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM. | SAN ISIDRO ZOQUIAPAM. | SAN LUCAS ZOQUIAPAM |

ASISTENTES:

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del **D. R. O.** se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del **I O C I E D**. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el **I O C I E D**, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del **I O C I E D** se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL **I O C I E D**.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2024

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA | A | L | T | A | PAQUETE |
|--------------|--|------------|---|---|---|---|---------|
| S/C | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM. | TECHADO | | | | | Nº 160 |

| ASISTENTES | | |
|------------|---------------|-------|
| LICITANTE | REPRESENTANTE | FIRMA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CONCEPTOS PARA AGREGAR

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|---|--------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | NOTA: | | |
| | | | |
| | PASAR AL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS. POR SU NUEVO CATALOGO Y AL AREA DE PROYECTOS POR LOS PLANOS. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

REPRESENTANTE DEL IOCED

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2024**

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA | A | L | T | A | PAQUETE |
|--------------|--|------------|---|---|---|---|---------|
| S/C | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM. | | | | | | Nº 160 |
| | | TECHADO | | | | | |
| | | | | | | | |

ASISTENTES

| LICITANTE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|-----------|---------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|----------|--------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA