



**ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**  
**I.O.C.I.E.D. 2024**

El lugar que ocupa el E.P. "Revolución" de la comunidad de San Miguel Tequixtepec, municipio de San Miguel Tequixtepec, distrito de Coixtlahuaca, estado de Oaxaca, siendo la 9:00 horas del día 03 de octubre del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO-920039998-N170-2024.

PAQUETE N° 170

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIM "REVOLUCION"	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

ARQ. MARIO LUIS GUZMÁN REZA

CED.PROF. 0825908  
D.R.O. A-232-A

PRESENTANTE DEL I O C I E D

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



I.E.E.P.O.  
ESCUELA PRIMARIA  
"REVOLUCION"  
20DPR08931  
SN. MIGUEL TEQUIXTEPEC  
COIXTLAHUACA, OAX.



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa el E.P. "Revolución" de la comunidad de San Miguel Tequixtepec y municipio de San Miguel Tequixtepec, distrito de Coixtlahuaca, estado de Oaxaca, siendo la 9:30 horas del día 03 de octubre del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO 920039998-N170-2024.

PAQUETE N° 170

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIM "REVOLUCION"	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

### ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA



I. E. E. P. O.  
ESCUELA PRIMARIA  
"REVOLUCION"  
20DPR08931

SN. MIGUEL TEQUIXTEPEC  
COIXTLAHUACA, OAX.

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIM "REVOLUCION"	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC

**ASISTENTES:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

**GENERALIDADES**

- El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
- Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
- Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
- Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
- Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.N.I.F.E.D.
- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse siletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.



I.E.E.P.O.  
ESCUELA PRIMARIA  
"REVOLUCION"  
20DPR08931  
SN. MIGUEL TEQUIXTEPEC  
COXTLAHUACA, OAX.

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I.O.C.I.E.D. 2024**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR08931 EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC	REGIONAL	1				170

**ASISTENTES**

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

**CONCEPTOS PARA AGREGAR**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>NINGUNO</b>		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

**I.E.E.P.O.**  
**ESCUELA PRIMARIA**  
**"REVOLUCION"**  
**20DPR08931**  
**SN. MIGUEL TEQUIXTEPEC**  
**COXTLAHUACA, OAX.**

