



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de Santa Domingo Jalieza, Santo Tomas Jalieza Oax., siendo las 11:30 hrs. del día 03 del mes de Octubre del 2024, se reunieron en las instalaciones del TEBCEO NUM 9, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N235-2024

PAQUETE No. N235

| OBRA (S)     | LOCALIDAD             | MUNICIPIO           |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| TEBCEO NUM 9 | SANTA DOMINGO JALIEZA | SANTO TOMAS JALIEZA |

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.-    |               |       |
| 2.-    |               |       |
| 3.-    |               |       |
| 4.-    |               |       |
| 5.-    |               |       |
| 6.-    |               |       |
| 7.-    |               |       |
| 8.-    |               |       |
| 9.-    |               |       |
| 10.-   |               |       |



COMITE DE  
PADRES DE FAMILIA  
TELEBACHILLERATO  
COMUNITARIO NUM. 9  
20ETK00090  
SANTO DOMINGO JALIEZA  
SANTO TOMAS JALIEZA  
OCOTLAN, OAXACA

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra

Pag. 1/1

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)



El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado fuera del ámbito de su uso autorizado.

En el presente documento se describe el proceso de desarrollo de un proyecto de investigación científica, el cual tiene como objetivo principal el estudio de los factores que influyen en el comportamiento de los materiales sometidos a cargas mecánicas.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado fuera del ámbito de su uso autorizado.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado fuera del ámbito de su uso autorizado.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado fuera del ámbito de su uso autorizado.

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado fuera del ámbito de su uso autorizado.

**RECIBIDO**  
OAXACA | IOCIED  
UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS  
2022-2028  
04 OCT 2024  
Recibido: *Betty*





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de Santa Domingo Jalieza, Santo Tomas Jalieza Oax., siendo las 12:00 hrs. del día 03 del mes de Octubre del 2024, se reunieron en las instalaciones del TEBCEO NUM 9. el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N235-2024

PAQUETE No. N235

| OBRA (S)     | LOCALIDAD             | MUNICIPIO           |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| TEBCEO NUM 9 | SANTA DOMINGO JALIEZA | SANTO TOMAS JALIEZA |

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|--------|---------------|-------|
| 1.-    |               |       |
| 2.-    |               |       |
| 3.-    |               |       |
| 4.-    |               |       |
| 5.-    |               |       |
| 6.-    |               |       |
| 7.-    |               |       |
| 8.-    |               |       |
| 9.-    |               |       |
| 10.-   |               |       |

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra



COMITE DE  
PADRES DE FAMILIA  
TELEBACHILLERATO  
COMUNITARIO NUM. 9  
206TH0008U  
SANTO DOMINGO JALIEZA  
SANTO TOMAS JALIEZA  
OCCILAN, OAXACA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)

Pay. 1/5





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2024

| OBRA (S)     | LOCALIDAD             | MUNICIPIO           |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| TEBCEO NUM 9 | SANTA DOMINGO JALIEZA | SANTO TOMAS JALIEZA |

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.-La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.



COMITE DE  
PADRES DE FAMILIA  
TELEBACHILLERATO  
COMUNITARIO NUM. 9  
20240009U  
SANTA DOMINGO JALIEZA  
SANTO TOMAS JALIEZA  
OCOTLAN, OAXACA

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra

Pag. 2/5

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA  | ESTRUCTURA                          | A | L | T | A | PAQUETE No. |
|--------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------|
|              | TEBCEO NUM 9, SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMAS JALIEZA, OCOTLÁN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. | REGIONAL                            |   |   |   |   |             |
|              |  | CONCURSO No. EO-920039998-N235-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | N235        |

| CONCEPTOS PARA AGREGAR |   |        |          |
|------------------------|---|--------|----------|
| CLAVE                  | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1                      | 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00 X 8.00  |        |          |
| 1.4                    | HERRERIA  |        |          |
| 1.4.1                  | PUERTAS   |        |          |
| S/C                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA    | 1.00     |

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra



COMITE DE  
PADRES DE FAMILIA  
TELESACHILLERATO  
COMUNITARIO NUM. 9  
2024000000  
SANTO DOMINGO JALIEZA  
SANTO TOMAS JALIEZA  
OCOTLÁN, OAXACA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)

Pag. 3/5



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA  | ESTRUCTURA                          | A | L | T | A | PAQUETE No. |
|--------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------|
|              | TEBCEO NUM 9, SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMAS JALIEZA, OCOTLÁN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. | REGIONAL                            |   |   |   |   |             |
|              |  | CONCURSO No. EO-920039998-N235-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | N235        |

| CONCEPTOS A MODIFICAR |   |               |            |
|-----------------------|---|---------------|------------|
| CLAVE                 | DESCRIPCION   | VOLUMEN       |            |
|                       |   | PRESUPUESTADO | MODIFICADO |
| 1                     | 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00 X 8.00  |               |            |
| 1.4                   | HERRERIA  |               |            |
| 1.4.1                 | PUERTAS   |               |            |
| 41306                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | 1.00 PZA      | 0.00 PZA   |
| 3                     | OBRA EXTERIOR   |               |            |
| 3.19                  | RED ELECTRICA   |               |            |
| 3.19.5                | INSTALACIONES   |               |            |
| 51405                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 60 AMP., INCL. FUSIBLES SQUARE-D O SIMILAR.  | 1.00 PZA      | 0.00 PZA   |
| 51408                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET PARA MEDIDOR DE 5 X 100 AMP.   | 1.00 PZA      | 0.00 PZA   |
| 51428                 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 19 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.   | 3.60 ML       | 0.00 ML    |



COMITE DE  
PADRES DE FAMILIA  
TELEBACHILLERATO  
COMUNITARIO NUM. 9  
2024K0009U  
SANTO DOMINGO JALIEZA  
SANTO TOMAS JALIEZA  
OCOTLAN, OAXACA

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)

Pag. 4/5





**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I. O. C. I. E. D. 2024**

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA  | ESTRUCTURA                          | A | L | T | A | PAQUETE No. |
|--------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------|
|              | TEBCEO NUM 9, SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMAS JALIEZA, OCOTLÁN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. | REGIONAL                            |   |   |   |   |             |
|              |  | CONCURSO No. EO-920039998-N235-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | N235        |

| CONCEPTOS A MODIFICAR |  |               |            |
|-----------------------|--|---------------|------------|
| CLAVE                 | DESCRIPCION  | VOLUMEN       |            |
|                       |  | PRESUPUESTADO | MODIFICADO |
| 51439                 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | 3.00 ML       | 0.00 ML    |
| 51460                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM.  | 1.00 PZA      | 0.00 PZA   |

A TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION SE LES INFORMA QUE LOS CONCEPTOS AGREGADOS EN LA PARTIDA 1.3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS, SUBPARTIDA 1.3.1 CADENAS Y CASTILLOS: **31040, 31001, 31002, 31017, 31024, 31025 Y 31032.**

- **DICEN: CONCRETO F'C=150 KG/CM2**
- **DEBEN DECIR Y CONTEMPLAR: "CONCRETO F'C=250 KG/CM2"**

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO  
Supervisor de obra

