



PLANTA BAJA

SIMBOLOGIA

- SALIDA PARA MICROFONO EN MURO.
- SALIDA PARA MICROFONO EN PISO.
- SALIDA PARA AMPLIFICADOR DE SONIDO 6 CONSOLA.
- SALIDA PARA BOCINA COLGANTE EN CAJA CONDULET.
- SALIDA PARA BOCINA TIPO COLUMNA.
- REGISTRO METALICO GALVANIZADO EN LOSA Y TIPO CONDULET SERIE OVALADA DONDE SE INDIQUE.
- TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA, OCULTA EN PISO.
- TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED GRUESA APARENTE POR ESTRUCTURA Y METALICA LIGERA OCULTA EN LOSA.
- TUBO CONDUIT QUE SUBE.

NOTAS

- DEJAR TODA LA TUBERIA GUIADA CON ALAMBRE GALVANIZADO USG No. 16.
- NO CANALIZAR LINEAS DE FUERZA Y ALUMBRADO CON LAS DE SONIDO.
- UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

- IE-01 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA BAJA.
- IE-02 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PLANTA ALTA.
- IE-03 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PLANTA BAJA.
- CS-01 CANALIZACIONES DE SONIDO PLANTA BAJA.
- CS-02 CANALIZACIONES DE SONIDO PLANTA ALTA.

INIFED
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

DIRECCION GENERAL:
MTRO. CESAR ADRIAN BASILIO ORTIZ

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:
ARQ. RODRIGO GUERRERO REQUIS

GERENCIA DE PROYECTOS:
ING. LUIS CANIZAL CORREA

PROYECTO:
ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO

DISEÑO:
J.R.L.

REVISÓ:
ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO

ARCHIVO:
IT(OAXACA_SALINACRUZ)/CS-01

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS:
ING. ENRIQUE PEREZ PULIDO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ
20DIT0010W, SALINA CRUZ, OAXACA
GIMNASIO-AUDITORIO
PLANTA BAJA, CANALIZACIONES DE SONIDO

PLANO No.
CS-01

FECHA:
FEBRERO 2023

ESCALA:
1:75

ACOT:
METROS