



ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de San Juan Chilateca, San Juan Chilateca Oax., siendo las 11:30 hrs. del día 21 del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en las instalaciones del IEBO NUM. 9, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N344-2024

PAQUETE No. N344

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
IEBO NUM. 9	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- <u>DISEÑO Y CONSULTORIA OXACUQUETA SUDCAL</u>	<u>JOSE ASUNCION MARTIN CORTIPEZ</u>	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
 Supervisor de obra



Instituto de Estudios de Bachillerato
 del Estado de Oaxaca
 PL. 09 San Juan Chilateca
 Clave: 2060000000

Pag. 1/1



ACTA DE CONSTATIVA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de San Juan Chilateca, Oax., siendo las 11:30 hrs del día 21 del mes de Noviembre del 2024 se reunió en las instalaciones del IEBG NÚM. 9, la representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las labores que están realizando en las

PAQUETE No. 1834

LIQUIDACIÓN No. ED-32002898-NM-2024

OPERA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
IEBG NÚM. 9	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA

Mientras que los que firman el color, papel visitado y examinado el lugar en el que se efectuaron los trabajos motivo del contrato de licitación que consisten en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Plazos Ulteriores. Copia de la presente acta se envía a la documentación correspondiente al contrato de la licitación técnica.

WOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1	PROFESOR Y CONDUCTOR EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE EQUIPOS	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RECIBIDO
 22 NOV 2024
 UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS
 2022-3028

Recibió:

ARG. JESUS CRUZ ROSARIO



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de San Juan Chilateca, San Juan Chilateca Oax., siendo las 11:50 hrs. del día 21 del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en las instalaciones del IEBO NUM. 9, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N344-2024

PAQUETE No. N344

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
IEBO NUM. 9	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- DISEÑO Y CONSULTORIA OXACUENTA SINIEX	JOSE ASUNCION ALBAZ CONTRERAS	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

PL. 09 San Juan Chilateca
Clave: 20ET147 311

Pag. A



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
IEBO NUM. 9	SAN JUAN CHILATECA	SAN JUAN CHILATECA

GENERALIDADES

- El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
- Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
- Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
- Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
- Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.
- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca
PL. 09 San Juan Chilateca
Clave: 20ETH09/2024

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	IEBO NUM. 9, SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	REGIONAL					N344
		CONCURSO No. EO-920039998-N344-2024	1	0	0	0	

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	1 AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG.		
1.4	HERRERIA		
1.4.5	PUERTAS		
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	2.00

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca
PL. 09 San Juan Chilateca
Clave: 20ETH002911

Pag. 3/4



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	IEBO NUM. 9, SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.	REGIONAL					N344
		CONCURSO No. EO-920039998-N344-2024	1	0	0	0	

CONCEPTOS A MODIFICAR			
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO
1	1 AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG.		
1.4	HERRERIA		
1.4.5	PUERTAS		
41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	2.00 PZA	0.00 PZA
3	OBRA EXTERIOR		
3.19	RED ELECTRICA		
3.19.2	INSTALACIONES		
51431	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 38 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	40.00 ML	80.00 ML
51472	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	145.5087 ML	240.00 ML
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA,	40.00 ML	80.00 ML

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca
PL. 09 San Juan Chilcatlan
Clave: 20FTU0000

Pag. 4/4