



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de San Alejo el Progreso, Oax., a las 12:15 hrs. del día 21 del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en las instalaciones del Plantel J. N. El Progreso, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N357-2024

PAQUETE No. N357

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	SAN ALEJO EL PROGRESO	SAN FRANCISCO CHAPULAPA


Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
Supervisor de obra



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Mpio. San Francisco  
Chapulapa,  
Dtto. Cuicatlán, Oax.

01/01/2023-31/12/2025

*Sebastián Páez*  
PRESIDENTE





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de San Alejo el Progreso, Oax., a las 13:15 hrs. del día 21 del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en las instalaciones del Plantel J. N. El Progreso, el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N357-2024

PAQUETE No. N357

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	SAN ALEJO EL PROGRESO	SAN FRANCISCO CHAPULAPA


Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
Supervisor de obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Francisco  
Chapulapa,  
Otto. Cuicatlán, Oax.

01/01/2023-31/12/2025

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	SAN ALEJO EL PROGRESO	SAN FRANCISCO CHAPULAPA

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.-La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silleas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011 o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocifed/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocifed/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

Supervisor de obra.

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	REPARACIONES					
		CONCURSO No. EO—920039998-N357-2024	0	0	0	0	N357

### CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	<b>NOTA:</b> CONSIDERAR ACARREO DE MATERIALES EN LOS GASTOS INDIRECTOS		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. 0951 5020177





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. E. D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	REPARACIONES					
		CONCURSO No. EO—920039998-N357-2024	0	0	0	0	N357

CONCEPTOS A MODIFICAR			
CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ  
Supervisor de Obra