



En el lugar que ocupa la Escuela "J.N. Benito Juárez" en la localidad de Chiquihutlan de Benito Juárez Municipio de Chiquihutlan de Benito Juárez, Cuicatlán del estado de Oaxaca, siendo las 13:30 horas del día 04 de Junio del 2025, se reunieron el representante del **I. O. C. I. E. D.** y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

PAQUETE Nº 42

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunión.

NOMBRE		REPRESENTANTE	FIRMA
ANEP. ASESORIA PROYECTOS X CONSTRUCCIONES SA DE CV		Oscar Lopez Chavez	

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL IOCI ED

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2025**

CODIFI CACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA "J.N. BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC00650, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUEHUTLAN DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO CHIQUEHUTLAN DE BENITO JUAREZ.	ESTRUCTURA REGIONAL					No 42
		6.00X5.30 MTS					

[illegible][illegible]

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Rosio Haris
Regidoro de Hacienda



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA "J.N. BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC00650, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUTLAN DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO CHIQUIHUTLAN DE BENITO JUAREZ.	CHIQUIHUTLAN DE BENITO JUAREZ	CHIQUIHUTLAN DE BENITO JUAREZ

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del **D. R. O.** se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del **I O C I E D**. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el **I O C I E D**, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del **I O C I E D** se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el **ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES"** de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3, Normas de construcción e Instalaciones" del **INIFED**
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL **I O C I E D**.

DR. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Regidora de Hacienda