



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de San Pedro Comitancillo, Municipio de San Pedro Comitancillo, Distrito de Tehuantepec, Región Istmo, a las 10:00 hrs. del día 24 del mes de julio del 2025, se reunieron en el plantel educativo en el PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO", el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N96-2025

PAQUETE No. N96

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0937P	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		



I.E.E.P.O.
JUAN B. TOLEDO
20DPR0937P
San Pedro Comitancillo

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



SECRETARÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Comitancillo,
Dto. Tehuantepec, Oax.
1/1/2025

Vicente Raúl Cabrera Cárdenas
Srta. Municipal



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de San Pedro Comitancillo, Municipio de San Pedro Comitancillo, Distrito de Tehuantepec, Región Istmo, a las 10:30 hrs. del día 24 del mes de julio del 2025, se reunieron en el plantel educativo en el PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO", el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N96-2025

PAQUETE No. N96

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0937P	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.



REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA
Supervisor Técnico De Obra

I.E.E.P.O.
JUAN B. TOLEDO
20DPR0937P
San Pedro Comitancillo

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Mpio. San Pedro
Comitancillo,
Dist. Tehuantepec, Oax.

17/07/2025/31/12/2027

Victor Raúl Cubrera Cruz
Srto. Municipal.

Servo. Municip

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA REGIONAL	A	L	T	A	PAQUETE No.
	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0937P	CONCURSO No.	0	0	0	0	No. N96
		EO-920039998- N96-2025					

[illegible]

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA
Supervisor Técnico De Obra.

I.E.E.P.O.
JUAN B. TOLEDO
200PR0937P
San Pedro Comitancillo
Subintendente Deyra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



SECRETARÍA
MUNICIPAL

Mpio. San Pedro

Comitato di

Dito. Tehnikatpec, OGU.

1/1/2025 12/22/27

Victor Raúl Cabrero Cruz
Srro. Municipal



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Infraestructura Educativa
I.O.C.I.E.D. 2025

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0937P	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
2. - La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.E.D.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarse silleas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U. así tampoco se exentará su uso.



I.E.E.P.O.
JUAN B. TOLEDO
20DPR0937P
San Pedro Comitancillo
Tehuantepec, Oaxaca

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ING. XICOTENCATL ANDRES GARCIA BASTIDA
Supervisor técnico de obra.



SECRETARÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Comitancillo,
Tehuantepec, Oax.
1/1/2025 - 11/11/2027

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma Urbana, Cd. Ixtapa, Oaxaca 7050
Tel. central: 095 954 11 11
www.iaquiberox/foed/

Vicfor Raúl Cabrerero Gm
Srto. Municipal