



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa el J.N.I. "JUSTO SIERRA". de la comunidad San Pablo Güila, municipio de Santiago Matatlan, distrito de Tlacolula, estado de Oaxaca, siendo la 13:30 horas del día 23 de julio del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO: EO- 920039998- N142

PAQUETE N° 142

| OBRA (S)  | LOCALIDAD       | MUNICIPIO         |
|---|-----------------|-------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN J.N.I "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DCC1414K | SAN PABLO GUILA | SANTIAGO MATATLAN |

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

### ASISTENTES:

| NOMBRE   | REPRESENTANTE            | FIRMA |
|--|--------------------------|-------|
| IBAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE CV.               | ING CARLOS GOMEZ ANDRÉS  |       |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE CV. | ING. ALEJANDRO ROSA S T. |       |
|  |                          |       |
|  |                          |       |
|  |                          |       |
|  |                          |       |
|  |                          |       |

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ.  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

Marciano Cruz Luis  
Regidor de Alianza





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa el J-N.I. "JUSTO SIERRA" de la comunidad de San Pablo Güila, municipio de Santiago Matatlan, distrito de Tlacolula, estado de Oaxaca, siendo la 13:00 horas del día 23 de julio del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:



LICITACION NUMERO: No. EO- 920039998- N 142-2025

PAQUETE N° 142

| OBRA (S)  | LOCALIDAD       | MUNICIPIO         |
|---|-----------------|-------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN J.N.I. "JUSTO SIERRA" CLAVE ESCOLAR 20DCC1414K | SAN PABLO GUILA | SANTIAGO MATATLAN |

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

| NOMBRE  | REPRESENTANTE              | FIRMA  |
|---|----------------------------|--|
| GAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA. DE CV                 | ING. CARLOS GOMEZ AMBROSIO |  |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE CV. | ING. ALEJANDRO REJAS T.    |  |
|   |                            |  |
|   |                            |  |
|   |                            |  |
|   |                            |  |
|   |                            |  |
|   |                            |  |
|   |                            |  |

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ. OSVALDO SANCHEZ JUAREZ  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Marciano Cruz Luis  
Regidor de Ayuntamiento



Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

| OBRA (S)  | LOCALIDAD       | MUNICIPIO         |
|---|-----------------|-------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN J.N.I "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DCC1414K | SAN PABLO GUILA | SANTIAGO MATATLAN |

### ASISTENTES:

| NOMBRE  | REPRESENTANTE             | FIRMA |
|---|---------------------------|-------|
| GAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV                | ING. CARLOS GOMEZ AUBRERO |       |
| MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO SA DE CV | ING. ALEJANDRO ROJAS T.   |       |
|   |                           |       |
|   |                           |       |
|   |                           |       |
|   |                           |       |

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ. OSVALDO SANCHEZ JUÁREZ.  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

Marciano Goz Luis  
Regidor de Ayuntamiento



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS  | ESTRUCTURA | A | L | T | A | PAQUETE |
|--------------|--|------------|---|---|---|---|---------|
|              | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN J.N.I. "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DCC1414K EN SAN PABLO GUILA MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | REGIONAL   |   |   |   | 1 | 142     |

### ASISTENTES

| LICITANTE  | REPRESENTANTE              | FIRMA |
|--|----------------------------|-------|
| GAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE CV                  | ING. CARLOS GOMEZ AMBROSIO |       |
| MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A, DE CV. | ING. ALEJANDRO ROJAS T.    |       |
|  |                            |       |
|  |                            |       |
|  |                            |       |

### CONCEPTOS PARA AGREGAR

| CLAVE | CONCEPTO                      | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|-------------------------------|--------|----------|
|       | No Hay conceptos para agregar |        |          |
|       |                               |        |          |
|       |                               |        |          |
|       |                               |        |          |
|       |                               |        |          |

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

Marciano Cruz Luis  
Regidor de Abastecimiento







# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS   | ESTRUCTURA | A | L | T | A | PAQUETE |
|--------------|---|------------|---|---|---|---|---------|
|              | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN J.N.I.<br>"JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DCC1414K EN<br>SAN PABLO GUILA MUNICIPIO DE SANTIAGO<br>MATATLAN | REGIONAL   |   |   |   | 1 | 142     |

### ASISTENTES

| LICITANTE   | REPRESENTANTE   | FIRMA |
|---|---|-------|
| GAC INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION SA. DE CV.<br>MANTENIMIENTO MAQUINARIA<br>Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE CV. | ING. CARLOS GONZ. AMBROSIO<br>ING. ALEJANDRO ROJAS T. |       |

### CONCEPTOS PARA MODIFICAR

| CLAVE | CONCEPTO                  | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|---------------------------|--------|----------|
| 140   | Hay conceptos a modificar |        |          |
|       |                           |        |          |
|       |                           |        |          |
|       |                           |        |          |
|       |                           |        |          |

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Marciano Guzmán Luis  
Regidor de Ayuntamiento



Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)