



En el lugar que ocupa el J.N.R "MIGUEL F MARTINEZ" de la comunidad y municipio de San Juan Teitipac, distrito de Tlaxolula, estado de Oaxaca, siendo la 10:00 horas del día 24 de Julio del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO: No. EO- 920039998 –N 150-2025

PAQUETE Nº 15

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de proposición técnica.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

Dr. Manuel Álvarez Bravo **MD. OSVALDO SANCHEZ JUAREZ**
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000 **SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA**
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Juan Cor
Presiden
24/07/14



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2024

En el lugar que ocupa el J.N.R. "MIGUEL F MARTINEZ" de la comunidad y municipio de San Juan Teitipac, distrito de Tlaxiaco, estado de Oaxaca, siendo la 10:30 horas del día 24 de Julio del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO: EO- 920039998 -N 150-2025

PAQUETE N° 150

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "MIGUEL F MARTINEZ" CON CLAVE 20DJN0158T	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

San Juan
Presidente

24/07

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.R. "MIGUEL F MARTINEZ" CON CLAVE 20DJN0158T	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión de I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Juan Carlos
Presidente

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS		A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.R. "MIGUEL F MARTINEZ" CON CLAVE 20DJN0158T EN SAN JUAN TEITIPAC MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	ESTRUCTURA	1				150
		REGIONAL					

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CAN
	No Hay CONCEPTOS PARA AGREGAR		

REPRESENTANTE DEL IOCED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Juan Carlos
Presidente

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2024

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.R. "MIGUEL F MARTINEZ" CON CLAVE 20DJN0158T EN SAN JUAN TEITIPAC MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC	REGIONAL	1				150

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
No	HAY CONCEPTOS A MODIFICAR		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Luan con
Presidencia

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/