



I.O.C.I.E.D. 2025

PAQUETE Nº 154

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

REPRESENTANTE DEL IOCI ED

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES****I.O.C.I.E.D. 2025**

En el lugar que ocupa el Municipio de San Juan Coatzospam del Plantel educativo " E.P JESUS GONZALEZ ORTEGA " con clave escolar: 20DPB0205C en la localidad de San Isidro Municipio San Juan Coatzospam, Distrito de Teotitlan de Flores Magón, del estado de Oaxaca, siendo las 14:00 horas del día 24 de Julio de 2025, se reunieron el representante del **I. O. C. I. E. D.** y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

**LICITACIÓN PUBLICA No. EO-920039998 - N° 154 - 2025****PAQUETE N° 154**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZALEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0205C EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM..	SAN ISIDRO	SAN JUAN COATZOSPAPAM.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunión.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

**REPRESENTANTE DEL I O C I E D**

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.





**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZALEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0205C EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM.	SAN ISIDRO	SAN JUAN COATZOSPAM.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

**GENERALIDADES**

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del **D. R. O.** se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del **I O C I E D.** Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el **I O C I E D.**, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del **I O C I E D** se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del **INIFED**
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**I.O.C.I.E.D. 2025**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZALEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0205C EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM..	REGIONAL	1				No 154
		6.00 X 8.00 MTS					

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD



CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESUS GONZALEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0205C EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM..	REGIONAL	1				No 154
		6.00 X 8.00 MTS					

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

[illegible]

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA