



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

5/c

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

I.O.C.I.E.D. 2025

El lugar que ocupa las oficinas del IOCIED de la comunidad de Oaxaca de Juárez, municipio de Oaxaca de Juárez, distrito de Oaxaca, estado de Oaxaca, siendo la 11:00 horas del día 14 de agosto del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO-920039998-N164-2025.

PAQUETE N° 164

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SAN ANDRES NUXIÑO	SAN ANDRES NUXIÑO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
VERED - CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV	ING. SERGIO G. RAMOS MARQUEZ	
EDIFICACIONES Y CAMINOS CADUPARE SA DE CV	ING. RICARDO MORALES STGO.	

PRESENTANTE DEL I O C I E D

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2025

El lugar que ocupa las oficinas del IOCIED de la comunidad de Oaxaca de Juárez, municipio de Oaxaca de Juárez, distrito de Oaxaca, estado de Oaxaca, siendo la 11:30 horas del día 14 de agosto del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:



LICITACION No. EO 920039998-N164-2025.

PAQUETE N° 164

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SAN ANDRES NUXIÑO	SAN ANDRES NUXIÑO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV	ING. SERGIO G. RAMOS MARQUEZ	
EDIFICACIONES Y CAMINOS CARBUAKE S.A. DE C.V.	ING. RICARDO MOLAREZ SEPUL	

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION"	SAN ANDRES NUXIÑO	SAN ANDRES NUXIÑO

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA DE CV	ING SERGIO G. RAMOS MAQUEZ	
EDIFICACIONES Y CAMINOS CADUARE SA. DE CV.	ING. RICARDO MORALES SOTO	

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobre costos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.N.I.F.E.D.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR04260- EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES NUXIÑO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO					1	164

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA, DE CV	ING SERGIO G. RAMOS MARQUEZ	
EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V.	ING. RICARDO MORALES STOL	

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR04260- EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES NUXIÑO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO					1	164

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VEREDAS DE CV	ING. SERGIO G. RAMOS MARQUEZ	
EDIFICACIONES Y CAMINOS CADUQUE J.A. DE CIV.	ING. RICARDO MORALES STGO.	

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	DICE	DEBE SER

REPRESENTANTE DEL IOCED

ING. JUAN LOPEZ TRINIDAD
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173