

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa el TEBCEO No 34 de la comunidad de San Luis del Río, municipio de Tlacolula de Matamoras, distrito de Tlaco lula estado de Oaxaca, siendo la 11:00 horas del día 23 de Octubre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO: No. EO- 920039998- N -334-2025.

PAQUETE N° 334

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM 34 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0034T	SAN LUIS DEL RIO	TLACOLULA DE MATAMOROS

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA


REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ. OSVALDO SANCHEZ JUAREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



Yocna Martinez Luis
Docente Responsable
de plantel

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa el TEBCEO NUM 34 de la comunidad de San Luis del Rio municipio de Tlacolula de Matamoras, siendo la 11.30 horas del día 23 de Octubre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO: EO- 920039998 -N 334-2025

PAQUETE N° 334

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM 34 CON CLAVE 20ETK0034T	SAN LUIS DEL RIO	TLACOLULA DE MATAMOROS

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.


REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUÁREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Xoena Martinez Luis
Docente Responsable
de plantel

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/





INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM 34 CON CLAVE 20ETK0034T	SAN LUIS DEL RIO	TLACOLULA DE MATAMOROS

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. – El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. – Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. –Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. – Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. – La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. – Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUÁREZ.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.


Xocena Martínez Leis
Docente Responsable
de plantel

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



TEBCEO
Telebachillerato
Comunitario
20ETK0034T

SAN LUIS DEL RIO
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLA.



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM 34 CON CLAVE 20ETK0034T EN SAN LUIS DEL RIO MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	REGIONAL	1				334

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
No	Hay conceptos para agregar		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ

Dr. Manuel Álvarez Bravo 180 SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173


www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Yoana Martinez Luis
Docente Responsable
de plantel



TEBCEO
Teléfono
Comun.
206

SAN LUIS
TLACOLULA DE
MATAMOROS



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE AULA EN TEBCEO NUM 34 CON CLAVE 20ETK0034T EN SAN LUIS DEL RIO MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	REGIONAL	1				334

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	DICE	DEBE DECIR
1/16	Hay conceptos a modificar		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ

Dr. Manuel Álvarez Bravo 150 SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/

*Xocna Martinez Luis
Docente Responsable
de plantel*



TERCEO
Tel: 5020173
Com: 20
34

SAP
TLACOLULA