



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

1/5

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa Las instalaciones la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero" en la comunidad de San Lucas Ojitlán, municipio de San Lucas Ojitlán, distrito de Tuxtepec, del estado de Oaxaca, siendo la 12:00 horas del día 24 de Noviembre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA No. EO-920039998-N385-2025.

PAQUETE N° 385

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN LUCAS OJITLAN.	SAN LUCAS OJITLAN, TUXTEPEC, OAX.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA



I. E. E. P. O.
ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
GREGORIO TORRES QUINTERO
CLAVE 20DPB0968H
SAN LUCAS OJITLAN, OAX.

PRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D

ARQ. JULIÁN A. BENÍTEZ MIRANDA
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

DA ROBERTO CORTES MARTÍNEZ
DIRECTOR

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	SAN LUCAS OJITLAN.	SAN LUCAS OJITLAN, TUXTEPEC, OAX.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
2. - La participación del R. D. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del UNIFED
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.


ARQ. JULIAN A. BENÍTEZ MIRANDA
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



GREGORIO TORRES QUINTERO
CLAVE 2007009600
SAN LUCAS OJITLAN, OAX.



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

4/5

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN, TUXTEPEC, OAX.		1				385

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	DICE	DEBE DECIR
	ESTA OBRA SE CANCELA POR.		
	NO CUENTAN CON EL ESPACIO SUFICIENTE		
	PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL		
	ROUTEL DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO DE		
	LOCIED. QUE ES DE 19.70 X 30.00 MT.		
NOTA.-	CUENTAN CON UN ESPACIO DE 16.00 ANCHO X 23 DE LARGO.		

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JULIANA BENÍTEZ MIRANDA
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

5/5

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025


CODIFICACION	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO", EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN, TUXTEPEC, OAX.						385

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD



I.E.E.P.O.
ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
GREGORIO TORRES QUINTERO
CLAVE 200PB0968H
SAN LUCAS OJITLAN, OAX.

REPRESENTANTE DEL IOCIED

Dr. Manuel Álvarez Bravo **MD. JULIÁN A. BENÍTEZ MIRANDA**
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, E.P. 68000
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/