



S/C

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRAS



ACTA DE DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa las oficinas del IOCED "INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA". Se realizó la visita de la obra: "J.N.I RUBEN JARAMILLO" Con Clave Escolar: 20DCC0623J Pertenece a la localidad de Santos Reyes Pápalo. Municipio de Santos Reyes Pápalo., Distrito de San Juan Bautista Cuicatlan, estado de Oaxaca, siendo las 11:30 horas del día 04 de diciembre de 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No.12 LIC. EO-920039998 - N° 417 - 2025

PAQUETE N° 417

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN "J.N.I RUBEN JARAMILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0623J" EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PAPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO.	Santos Reyes Pápalo.	Santos Reyes Pápalo.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
SIC	CONSTRUCCION DE UN AULA EN "J.N.I RUBEN JARAMILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0623J" EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PAPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO.	AULA	1				Nº 417
		ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X5.30MTS.					

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	No hay CONCEPTOS PARA		
	AGREGAR		

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

REPRESENTANTE DEL IOCED

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.E.D. 2025**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
SIC	CONSTRUCCION DE UN AULA EN "J.N.I RUBEN JARAMILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0623J" EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PAPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO.	AULA	1				Nº 417
		ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X5.30					

ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

REPRESENTANTE DEL IOCED



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN "J.N.I RUBEN JARAMILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0623J" EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PAPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO.	Santos Reyes Pápalo.	Santos Reyes Pápalo.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participación del D. R. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.

6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.

7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.

8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED

9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.