



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

1/5

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2026

En el lugar que ocupa la Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" de la comunidad de San Pedro Tepinapa, municipio de Santiago Jocotepec, distrito de Choapam, del estado de Oaxaca, siendo las 12:00 horas del día 05 de Junio de del 2026, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA No. EO-920039998-N17-2026.

PAQUETE N° 17

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ"	SAN PEDRO TEPINAPA .	SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAX.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

### ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA



**BENITO JUÁREZ**  
20DCC0619X  
SAN PEDRO TEPINAPA  
JOC CHOAP OAX.

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D

ARQ. JULIAN A. BENÍTEZ MIRANDA  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

PROFRA: ISABEL LUNA  
ESTRADA.  
DIRECTORA.





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

2/5

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

I.O.C.I.E.D. 2026

En el lugar que ocupa Las instalaciones la Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" en la comunidad de San Pedro Tepinapa, municipio de Santiago Jocotepec, distrito de Choapam, del estado de Oaxaca, siendo la 11:30 horas del día 05 de Junio del 2026, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA No. EO-920039998-N17-2026.

PAQUETE N° 17

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ"	SAN PEDRO TEPINAPA.	SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAX.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

PRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D

ARQ. JULIÁN A. BENÍTEZ MIRANDA  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA



Prof. ISABEL LUNA ESTRADA  
DIRECTORA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ"	SAN PEDRO TEPINAPA .	SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAX.

### ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del R. D. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ. JULIÁN A. BENITEZ MIRANDA  
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)







# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2026

CODIFICACION	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ" EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TEPINAPA, SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAX.					1	17

## ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

## CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
S/C	LOSA DE CONCRETO F <sup>c</sup> = 200 KG/CM <sup>2</sup> ARMADO CON VARILLA No. 3 A. R. DE 2.50X0.65X0.08 MT EMPOTRADA A MURO, INCLUYE CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO.	PZA	1.00
35005.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO ALTA ESTABILIDAD DIMENCIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INCL. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ETC. APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADOR DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPONDED BONDED" CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS.	M2	33.50
33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CMS. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO.	PZA	3.00
33013.1	BARRA DE APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN DIMENSIONES DE 70 X 90 CM. SEGÚN PLANO) A BASE DE TUBO GALVANIZADO 1 1/4" C-40 SEGÚN CROQUIS, INCL. MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	2.00

REPRESENTANTE DEL IOCIED

**Dr. Manuel Álvarez Bravo** **DR. JULIAN A. BENITEZ MIRANDA**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)



**I.E.E.P.O**  
**BENITO JUÁREZ**  
**20DCC0619X**  
**SAN PEDRO TEPINAPA**  
**JOC CHOAP OAX.**





## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2026

CODIFICACION	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUÁREZ" EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TEPINAPA, SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAX.					1	17

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

### CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	DICE	DEBE DECIR
	A CANCELAR :		
52312	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51 MM.	1.00	0.00
85377	SUM. Y ACARREO DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT MCA ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX.ETC.	2.00	0.00

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JULIÁN A. BENÍTEZ MIRANDA  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

