

DTEC. 40. 05

**ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS**

En la Colonia Adolfo López Mateos de San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec, Oax., a las 12.00 hrs. del día 24 del mes de Agosto del 2018, se reunieron en las instalaciones del Plantel de la ESC. PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", el representante del I. O. C. I. F. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:



LICITACIÓN No. EO-920039998-N14-2018

PAQUETE No. 14 ✓

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	COL . ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC., OAX.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.


NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Grupo SIERRA NORTE INMOBILIARIA	ARQ. JOSÉ LUIS PÉREZ ARMENGO	
2.- Inmob. Proy y Const. GRIJAP	Ing. Guillermo Fco Cruz	
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. F. E. D.

JORGE RAFAEL MARTINEZ MONTE  
PRESIDENTE DE COMITE  
PADRES DE FAMILIA



ARQ. JULIAN BENITEZ MIRANDA  
Supervisor técnico de obra



COMITE DE PADRES  
DE FAMILIA  
ESC PRIMARIA  
ADOLFO LOPEZ MATEOS  
CLAVE 20DPR1809A  
Zona Esc 139 Sector 22

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. computador (951) 5020150

DTEC. 40. 04

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En La Col. Adolfo López Mateos, San Juan Bautista Tuxtepec, Tuxtepec, Oax., a las 13.00 horas del día 24 del mes de Agosto del 2018 se reunieron en las Instalaciones del plantel de la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", el representante del I. O. C. I. F. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N14-2018

PAQUETE No. 14

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	COL . ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC., OAX.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Grupo SIERRA NORTE LUMBERIARA	ARQ. JOSÉ CÉSAR PÉREZ ARNEGOL	
2.- Inmob. Proy y Const. GRUPO	Ing. Guillermo Franco Cruz	
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

JORGE RAFAEL MARTINEZ BERRABE  
PRESIDENTE DE COMITE DE PADRES REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. F. E. D.



COMITE DE PADRES  
DE FAMILIA  
ESC PRIMARIA  
ADOLFO LOPEZ MATEOS  
CLAVE 20DPR1809A  
Zona Esc 139 Sector 22

ARQ. JULIAN BENITEZ MIRANDA  
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020150





### ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I. O. C. I. F. E. D. 2018

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
ESC. PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	COL . ADOLFO LOPEZ MATEOS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC., OAX.
_____	_____	_____

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA	ARQ. JOSÉ LUIS PEPEZ ARMENGO	
2.- Grupo Proy y Const ORIJAS	Ing. Guillermo Fco Cruz	
3.- _____	_____	_____
4.- _____	_____	_____
5.- _____	_____	_____

#### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. F. E. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. F. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desaholves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. F. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.-La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. F. E. D.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de p.u. ,la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo p.u. como tampoco se exentara su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, lo que se base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiera la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de los indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. F. E. D.  
ARQ. JULIAN BENITEZ MIRANDA  
Supervisor técnico de obra.

COMITE DE PADRES


DE FAMILIA

Dr. Manuel Álvarez  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez  
ADOLFO LOPEZ MATEOS  
Tel. conmutador 200PR1805A  
Clave 200PR1805A  
Zona Esc 139 Sector 22



**ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES  
I. O. C. I. F. E. D. 2018**

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA REGIONAL	A	L	T	A	PAQUETE No.
			0	0	0	2	
	ESC. PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.	CONCURSO No. EO-920039998-N14-2018					14

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO SIERRA NORTE INMOBILIARIA Inmob-Pray y Const OLIJAP	ARQ. JOSÉ CÉSAR PÉREZ ARMENGO Ing. Guillermo Fco Carr	

CONCEPTOS PARA AGREGAR			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
31360	REGISTRO SANIT. DENTRO DUCTO DE SECCION INTERIOR 4.60 X 0.40 X 0.86 YTS. DE ACTUO, A BASE DE MUÑO DE TABICON CONCRETO 10 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS DE ESPESOR Y UN MUÑO DIVISION INTERMEDIO TIPO CAPUCHINO DE 10 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTADO C/MONTERO ...	Pza	1.00

JORGE RAFAEL MARTINEZ  
PRESIDENTE DE COMITE DE PADRES



COMITE DE PADRES  
DE FAMILIA  
ESC PRIMARIA  
ADOLFO LOPEZ MATEOS  
CLAVE 20DPR1809A  
Zona Esc 139 Sector 22



REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. F. E. D.



ARQ. JULIAN BENITEZ MIRANDA  
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101.  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020150