

Acta que se formula siendo las 18:00 horas del día 04 de octubre del 2017, en relación a la junta de aclaraciones según lo dispuesto en el artículo 25 fracción I, 27 fracción III, 29 fracción III, 30 fracción IV, 31 fracción III y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para la obra enunciada a continuación:

OBRA	UBICACION
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA	LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

Se reunieron en la sala de juntas de la dirección general de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (S.A.P.A.O.), ubicada en Manuel Sabino Crespo 509, sin número Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones relacionada a los trabajos programados conforme a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SAPAO/005/2017** y con lo dispuesto en las bases de la Licitación, con la intervención de los CC. CC. Arq. Emmanuel Jacob Avendaño León, Ing. Cristian Gaspar Salas, Ing. Hugolino Vargas Solís, Arq. Esteban Sabino Vásquez, Ing. José Leyver Díaz Cuevas, Arq. Fernando Guzmán Palancarez y Arq. Juan José Santos Luna, Jefe del Depto. de Licitación y Precios Unitarios, Jefe del Depto. de Estudios y Proyectos, Jefe del Depto. de Supervisión de Obra, Residente de Obra, Responsable Ambiental de SAPAO, Responsable Social de SAPAO y Responsable de Supervisión de SAPAO, respectivamente, así como las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la Licitación en comento y que forma parte de la misma.

Acto seguido, se procede a la lectura de los cuestionamientos o solicitudes de aclaración a la convocatoria de la Licitación, presentadas por los participantes, así como las respuestas otorgadas por el Convocante, como se indica a continuación:

A) Preguntas expuestas por los licitantes.

NO SE EXPRESARON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

B) Aclaraciones generales a los oferentes por parte del convocante:

Se determinó la eliminación del siguiente concepto:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
TFV-125	SUMINISTRO DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, DE 125 M3 DE CAPACIDAD NOMINAL, FABRICADO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, EMPERNADO, CARAS INTERIORES EN COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE TRES CAPAS Y UNA FUSION, EL ESPESOR INTERNO DEL VIDRIO DE 460 um (18 MILS), LOS BORDES DE LAS LAMINAS SERAN REDONDEADOS MECANICAMENTE Y REVESTIDOS CON ACERO INOXIDABLE APLICADO TERMALMENTE ANTES DE APLICAR LA FUSION DEL VIDRIO AL ACERO, CARAS EXTERIORES EN COLOR AZUL, ESCALERA DE ALUMINIO, JAULA DE SEGURIDAD EN ACERO GALVANIZADO, PLATAFORMA EN ACERO GALVANIZADO CON RIEL DE SEGURIDAD, ENTRADA HOMBRE INFERIOR EN	PZA	1.00

ACERO GALVANIZADO, MONTAJE DE TANQUE , HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, SUPERVISION CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Así mismo, se determinó la inclusión de los siguientes conceptos en la partida de **A1 TANQUE PREFABRICADO DE 125 m3:**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
TFV-125	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PRIMERO, SEGUNDO ANILLO Y TECHO CÓNICO DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, DE 125 M3 DE CAPACIDAD NOMINAL, FABRICADO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, EMPERNADO, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE TRES CAPAS Y DOS FUSIONES, TECHO CÓNICO DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, EL ESPESOR INTERNO Y EXTERNO DEL VIDRIO DE 460 um (18 MILS), CARAS EXTERIORES EN COLOR AZUL, ESCALERA Y, JAULA DE SEGURIDAD EN ACERO GALVANIZADO, PLATAFORMA EN ACERO GALVANIZADO CON RIEL DE SEGURIDAD, ENTRADA HOMBRE INFERIOR EN ACERO GALVANIZADO, MONTAJE DE TANQUE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, SUPERVISION CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
TFV-126	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TERCER Y CUARTO ANILLO DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, DE 125 M3 DE CAPACIDAD NOMINAL, FABRICADO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, EMPERNADO, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE TRES CAPAS Y DOS FUSIONES, TECHO CÓNICO DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, EL ESPESOR INTERNO Y EXTERNO DEL VIDRIO DE 460 um (18 MILS), CARAS EXTERIORES EN COLOR AZUL, ESCALERA Y, JAULA DE SEGURIDAD EN ACERO GALVANIZADO, PLATAFORMA EN ACERO GALVANIZADO CON RIEL DE SEGURIDAD, ENTRADA HOMBRE INFERIOR EN ACERO GALVANIZADO, MONTAJE DE TANQUE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, SUPERVISION CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
TFV-127	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE QUINTO Y SEXTO ANILLO DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, DE 125 M3 DE CAPACIDAD NOMINAL, FABRICADO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, EMPERNADO, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE TRES CAPAS Y DOS FUSIONES, TECHO CÓNICO DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, EL ESPESOR INTERNO Y EXTERNO DEL VIDRIO DE 460 um (18 MILS), CARAS EXTERIORES EN COLOR AZUL, ESCALERA Y, JAULA DE SEGURIDAD EN ACERO GALVANIZADO, PLATAFORMA EN ACERO GALVANIZADO CON RIEL DE SEGURIDAD, ENTRADA HOMBRE INFERIOR EN ACERO GALVANIZADO, MONTAJE DE TANQUE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, SUPERVISION CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00

- En relación a las bases al procedimiento de la Licitación Pública Estatal, punto 4.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, anexo 3, inciso b) que a la letra dice: Un especialista responsable del proyecto en materia de gestión ambiental, de higiene y seguridad laboral, que deberá estar **inscrito** al Registro de Prestadores de Servicios Ambientales a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDES), el cual podrán verificar en la siguiente dirección electrónica: <http://www.medioambiente.oaxaca.gob.mx/guias-de-impacto-y-riesgo-ambiental/>, debe decir: Un especialista responsable del proyecto en materia de gestión ambiental, de higiene y seguridad laboral, que deberá estar **inscrito preferentemente** al Registro de Prestadores de Servicios Ambientales a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDES), el cual podrán verificar en la siguiente dirección electrónica: <http://www.medioambiente.oaxaca.gob.mx/guias-de-impacto-y-riesgo-ambiental/>

- En relación al anexo 7 de las bases al procedimiento de la licitación pública estatal que indica: Los costos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los resolutivos y permisos ambientales, así como el plan de gestión ambiental, social y de la seguridad laboral y las previsiones estipuladas en el MGAS, deberán incluirse en:
 - a) análisis, cálculo e integración de precios unitarios;
 - b) listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta; y
 - c) catálogo de conceptos.

En este acto se le solicita a los licitantes que las acciones y costos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los resolutivos y permisos ambientales, los lineamientos de buenas prácticas (LBP) y el plan de protección de recursos arqueológicos, históricos y culturales, así como el plan de gestión ambiental, social y de la seguridad laboral y las previsiones estipuladas en el MGAS deberán incluirse como porcentaje dentro de los costos indirectos, cualquiera que sea su nombre, desglosado cada concepto para evidenciar su inclusión dentro de su propuesta económica-

- Se instalara mampara metálica de identificación de 1.22 x 2.44 mts. con estructura.

Quien preside este acto manifiesta que será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existen motivos ni dudas por parte de los licitantes.

Prevía lectura del documento y al manifestar los participantes a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarrolló el acto, ni al contenido de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 18:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron.

El contenido de esta acta se difundirá en la página electrónica de este organismo operador, www.sapao.oaxaca.gob.mx.

Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

ARQ. EMMANUEL JACOB AVENDAÑO LEÓN
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIÓN Y PRECIOS
UNITARIOS

ING. CRISTIAN GASPAR SALAS
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. HUGOLINO VASGAS SOLÍS
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA


ARQ. ESTEBAN SABINO VÁSQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSÉ LEYVER DÍAZ CUEVAS
RESPONSABLE AMBIENTAL DE SAPAO

ARQ. FERNANDO GUZMÁN PALANCAREZ
RESPONSABLE SOCIAL DE SAPAO

ARQ. JUAN JOSÉ SANTOS LUNA
RESPONSABLE DE SUPERVISION DE SAPAO

POR LOS LICITANTES

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO	FIRMA
1	TANQUES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	ING. CARLOS GONZALEZ	
2			

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"