



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los Artículos 27 Fracción III, 29 Fracción III y Artículo número 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO).

1. Lugar y fecha.

En la localidad de Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 12:00 hrs Del día 11 de Marzo de 2020, Se reunieron en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SIOTS), sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, 4°. nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff sin número, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2. Preside el acto.

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 35 Primer Párrafo de la LOPSREO, preside el presente acto el C. FRANCISCO FIDENCIO ORTIZ GARCIA, Jefe de la Unidad de Licitaciones, C. JUAN CARLOS DIAZ JIMENEZ, Jefe del Departamento de Costos y Presupuestos, C. JUAN ANTONIO ROBREDO MARTINEZ, Director de Construcción, C. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSECO ANTONIO, Jefe del Departamento de Infraestructura Urbana, el C. SAÚL MARTINEZ LÓPEZ , Director de Estudios y Proyectos y C. BRANDON JAVIER CARREÑO AGUILAR, Jefe del Departamento de Electrificación.

3. Motivo:

Realizar la Segunda Junta de Aclaraciones correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ORQUIDEAS, 21 DE MARZO, FUERZA AEREA MEXICANA Y ALAMOS EN LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO 1A ETAPA**, ubicada en la LOCALIDAD: SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO: SANTA LUCIA DEL CAMINO, REGION: VALLES CENTRALES, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X001-2020.

4. Fecha de visita al sitio de realización de los trabajos.

De conformidad con lo establecido en las Bases para el Procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL y con fundamento en lo señalado en los Artículos 27 inciso III, 29 inciso III y 30 inciso IV de la LOPSREO, la Visita al Sitio de los Trabajos se llevó a cabo el día 09 de MARZO de 2020.

5. Licitantes asistentes.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación, mismos que manifestaron su interés en participar con el escrito correspondiente, de conformidad con el inciso I del Artículo número 25 de la LOPSREO:



SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE LICITACIONES / DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Licitación Pública Estatal No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X001-2020

No.	NOMBRE DE LOS LICITANTES
1	CONSTRUTEKS S.A DE C.V.
2	INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.
3	CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A DE C.V.
4	ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V.
5	AMORAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.

Asimismo, están presentes en calidad de observadores las siguientes personas físicas y morales:

NOMBRE DEL OBSERVADOR

NINGUNA PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR

6. Modificaciones a la Convocatoria o Aclaraciones del Gobierno a los licitantes.

La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, por conducto de la Dirección de Construcción, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes modificaciones o aclaraciones a los siguientes aspectos contenidos en la Convocatoria:

EN LAS BASES SE MENCIONA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE: 120 DIAS NATURALES. DEBIENDO SER: 240 DIAS NATURALES (8 MESES), CON FECHA DE INICIO DEL 30 DE MARZO DE 2020.

7. Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes.

En el presente acto se hace entrega a todos los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes que hayan manifestado su interés en participar en el procedimiento de contratación, los siguientes documentos, los cuales pasan a formar parte integrante de las Bases de Licitación:

SE PROPORCIONA CATALOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO.



8. Recomendaciones de la Convocante a los licitantes.

Con la finalidad de evitar que las Propuestas Técnicas y Económicas de los licitantes del Procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL sean desechadas, a continuación, se les informa de las causales que provocaron esta situación con mayor frecuencia durante el año 2019:

NO HUBO RECOMENDACIONES.

9. Solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes y respuestas por parte de La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

A continuación se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, aclarando que primero se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito:

NINGUNO.

10. Preguntas presentadas por escrito por el licitante personalmente en esta Junta de Aclaraciones y respuestas de la convocante.

SE DA CONTESTACION A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V. Y ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.

1.- ¿Las demoliciones de pavimento de concreto asfáltico, incluyen acarreo y a que distancia?
R= DEBE INCLUIR UN ACARREO A 4 KMS

2.- ¿Se proporcionarán planos y especificaciones de líneas de drenaje, tubería, pozos de visita y alumbrado público?

R= SE ENVIARA AL CORREO DE CADA EMPRESA LA INFORMACION, HOY POR LA TARDE.

3.- El tubo pvc reforzado de 30, 60 y 90 cm. ¿Se refiere a tubo corrugado de PEAD?

R= SE DARAN ESPECIFICACIONES REFERIDAS A LA TUBERIA PEAD, POR CORREO HOY POR LA TARDE

4.- El concepto de pavimento la descripción en el **Catalogo de Conceptos** indica: Pasajuntas transversales con varilla lisa de $\frac{3}{4}$ " de 41 cm de longitud @ 30 cm, sujetas con canastillas de alambro de 5/16" y longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de 71 cm de longitud @ 76 cm. Y en el **Plano** menciona lo siguiente: barras de amarre de varilla corrugada de 1", 0.41 cm de largo a cada 0.30 cm y Pasajuntas de acero de varilla lisa de $\frac{3}{4}$ " de 0.45 cm de largo a cada 0.40 cm. ¿Cual especificación es la correcta?

R= VARILLA LISA DE 1" 0.46 CM DE LARGO A CADA 0.30 CM. LAS TRANSVERSALES VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 0.71 CM DE LARGO A CADA 0.76 CM.

5.- ¿Que altura se considera para la renivelación de pozos de visita?



R= A NIVEL DE LA RASANTE (50 CMS PROMEDIO) INCLUYE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FORJADO DE TRANSITO PESADO.

6.- ¿Se deberá considerar pintura en guarniciones?

R= SI (SE ANEXA EN NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS)

7.- Las tomas y conexiones domiciliarias no aparecen en el catálogo, ¿se deberán considerar en el presupuesto?

R= SI (SE ANEXA EN NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS)

8.- Con relación a la partida de luminarias, ¿es posible colocar los postes metálicos y la luminaria led a cada treinta y cinco metros?

R= NO, TENDRIA QUE SER A CADA 30 MTS COMO LO INDICA EL PROYECTO.

9.- ¿Se podría precisar los detalles técnicos de las luminarias a colocar, principalmente en el voltaje si sería de 110 o 220 watts, si llevaría fotocelda y si se pueden utilizar equipos similares?

R= FUNCIONARIA AL VOLTAJE DE AMBOS WATTTS Y PUEDE SER SIMILAR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES NEMA, ANSI Y ESTE AVALADO POR LA FIDE Y QUE CUMPLA CON LUMENES AVALADOS POR LA NORMA 003, E INCLUYE FOTOCELDA.

10.- En la parte correspondiente a los REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICPANTE, Documento III primer parrafo solicitan la Declaración Fiscal 2018 y 2019, mencionamos que la Declaración 2019 está en vías de presentarse, la pregunta sería si se pueden hacer el comparativo sobre los estados financieros entre el 18 y 19 y presentar las declaraciones del 17 y 18.

R= SOLO SE PRESENTARA LA DECLARACION FISCAL 2018, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 Y 2019, AUDITADOS INCLUYENDO LOS BALANCES GENERALES.

11.- En la parte correspondiente a la PROPUESTA ECONIMICA, creemos que el concurso por ser Licitación Pública Estatal NO debe de llevar el calculo de los CARGOS ADICIONALES, esto crea una inconsistencia ya que en el Documento Anexo 21 que corresponde al calculo del FASAR pide considerar el 3% del impuesto sobre nómina y en el documento del anexo 26 que es el de los cargos adicionales también pide que se considere el 3% impuesto sobre nómina, la pregunta sería si cancelamos los cargos adicionales y manejar el cargo del 3 % sobre nómina en la forma como viene manejado en el Fasar.

R= LA RETENCION DE DEL 3% SOBRE NOMINA SOLO SE CONSIDERARÁ EN EL FACTOR DE SALARIO REAL, EXCLUYENDOLO DE LOS CARGOS ADICIONALES.

11. Preguntas derivadas de las respuestas que dio la convocante:

NO HUBO PREGUNTAS

12. Hechos relevantes y manifestaciones.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE NI MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13. Celebración de una próxima Junta de Aclaraciones.

NO APLICA



14. Cierre del evento.

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener ningún inconveniente, se procede a cerrar el evento.

Asimismo, se hace constar que al término de esta Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones siendo las 13:50 horas del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

**LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE**

JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

C. FRANCISCO FIDENCIO ORTIZ
GARCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTO

C. JUAN CARLOS DÍAZ JIMÉNEZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

C. JUAN ANTONIO ROBREDO
MARTÍNEZ



SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE LICITACIONES / DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Licitación Pública Estatal No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X001-2020

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

C. ALEJANDRO CRISTOBAL
CANSECO ANTONIO

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

C. SAÚL MARTINEZ LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ELECTRIFICACIÓN

C. BRANDÓN JAVIER CARREÑO
AGUILAR

POR LOS LICITANTES

ASFALTOS CARRETEROS DEL
SUMIDERO, S.A DE C.V.

C. EDUARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

INGENIUM ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A DE C.V.

C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES



SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DE LICITACIONES / DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Licitación Pública Estatal No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X001-2020

AMORAL CONSTRUCCIONES, S.A DE
C.V.

C. AMERICA ORTIZ GARCÍA

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS SABER, S.A DE C.V.

C. ROBISON OLAN ZACARIAS

CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA
AMOLT, S.A DE C.V.

C. ERIKA DIONET PACHECO

CONSTRUCTEKS, S.A DE C.V.

C. HUGOLINO VARGAS SOLIS

La presente hoja forma parte del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X001-2020 de fecha 11 de Marzo de 2020 a las 13:50 horas.

RECIBI ORIGINAL
11/MARZO/2020
JAIEN BARZANON
INGENIERO ARQ. E. INGENIERO

RECIBI COPIA
11/MAR/2020
CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA
A MULT S.A. DE CIV.
ERIKA PACHECO

Recibi copia
10.20
Edo. de los Rios
Ostros-carreteras

Recibi copia
11/Marzo/2020
Sr. Hugo Lino Vazquez Solis
CONSTRUTEX S.A. DE CIV.

Recibi copia.
11/marzo/2020
Arq. America Ortiz Gzerc.
Cincoal construcciones s.a de cv.

Recibi copia
11/03/2020
Arq. Robinson Olan Zaccarias
Programacion y ejecucion de proyectos Saber S.A. de C.V.