


PLANTA ARQUITECTONICA
ESC. 1:50




PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA S/E



CUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA DE CONEXIONES	CTO.		VOLTS.	WATTS A FASE		I.P.C. AMPS.	COND. MINIMO	TIERRA FISICA	PROT. TERMOMAGNETICO	
	No.	2X9 W 23 W		A	B				POLOS	AMPS.
	1	5	3	127	655	0.40	12	12 t	1	15
	TOTAL	5	3		655					


TAB. 1F - 3H, SQUARE'D QO-4F TIPO INDUSTRIAL TOTAL WATTS = 655



CONEXION A TIERRA EN TABLERO S/E



REGISTRO ELECTRICO
PLANTA S/E



ARMADO DE TAPA S/E

NOTAS

a) LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBRAS DEBERA REALIZARSE ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER CAMBIO JUSTIFICADO DEBERA COMUNICARSE OPORTUNAMENTE AL PROYECTISTA.

b).- LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SON: 600V. MAX. CALIBRADOS A 40 °C, GABINETA NEMA 1.

c).- TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO ES DE 16 MM.

d).- LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70 m, 1.20m Y 0.35 m RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. ALA SALIDA DE LOS MISMOS.

e).- EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ESTA PROVISTO DE UNA ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION.


f).- PARA LA CONEXION DE PUESTA A TIERRA SE USARA UN CONDUCTOR DEL CALIBRE INDICADO RESPETANDO EL CODIGO DE COLORES.

g).- TODA CAJA DE REGISTRO EN EL EDIFICIO NO ESPECIFICADA ES DE 13 MM.


h).- LA DIMENSION DE LAS TUBERIAS ES EN MM.

i).- PARA CABLES DE CALIBRE N° 12 Y 10, UTILIZAR CONDUCTORES TIPO TW. 60 °C,600V MARCA CONDUMEX.


j).- UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIÓN ELECTRICA




CONEXION DE CONTACTOS S/E



REGISTRO TIPO BANCA
CORTE A - A' S/E



CROQUIS MACRO LOCALIZACIÓN S/E



CROQUIS MICRO LOCALIZACIÓN S/E

SIMBOLOGIA

- LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA DE 2X9 WATTS MODELO ES-1805 MARCA TECNO LITE DE 24.4X24.4 cm.
- TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO PESADO POR PISO
- TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO PESADO POR MURO Y LOSA
- CONTACTO DUPLEX POLARIZADO ARROW-HART INCLUYE PLACA DE ALUMINIO
- TABLERO DE DISTRIBUCION QO-4F MARCA SQUARED TIPO INDUSTRIAL
- APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZINO TIPO EVOLUTION
- CAJA DE REGISTRO DE P.V.C.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.
SAN JOSE LACHIGUIRI
-OTTO MAHUATLÁN-

LIC. CARLOS SANTOS CRUZ

SECRETARIO MUNICIPAL H.
AYUNTAMIENTO SAN JOSE LACHIGUIRI
-OTTO MAHUATLÁN-

C. JULIA VÁSQUEZ

PROYECTISTA
CED. PROF. 7874256

ARQ. OSCAR LEONARDO
ORTIZ SILVA

D.R.O.
A-1897-A

ARQ. ANDRES FERNANDO
TAPIA SOLIS

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA
ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "LIC. JOSÉ
LÓPEZ PORTILLO" C.C.T. 20DPB0918Z

LOCALIDAD: SAN ANTONIO NIZAGOCHÉ
MUNICIPIO: SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ
DISTRITO: MIAHUATLÁN
REGIÓN: SIERRA SUR

PLANO INSTALACION
ELECTRICA

ACOTACION EN MTS.

PLANO
IE- 01

ESCALA INDICADA.