




**PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
(REHABILITACION DE SALIDAS)**
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1 : 5 0

| INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|------------|
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | SIMBOLOGIA |
| IE-1 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS DE ALUMBRADO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO DEL CABLE, APAGADOR, PLACA DE NÚMERO DE VENTANAS NECESARIAS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE CABLEADO CON CABLE THW/STH/THW 500 V, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA | 4.00 | |
| IE-2 | COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBRESPORTE MARCA MAGO O SIMILAR, CON BISULFATO DE 2X3 WATTS, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 12X130MM (5 MEDIDAS MINIMAS), DOS LAMPARAS DE 39 WATTS, BUBBLE T8, 3100 LUMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRONICO PARA DOS LAMPARAS ENCENDIDO INSTANTANEO DE 100-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MINIMO 0.97, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10% THD < 20%, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXION Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZA | 4.00 | |


DETALLE DE LAMPARA
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: S/N



**PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
(SUMINISTRO DE LAMPARAS)**
ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS
ESCALA: 1 : 5 0



DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE.



DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE.

MACROLOCALIZACIÓN

REYES ET LA
SAN ANDRES ZAUTLA
SAN LORENZO CACAOTEPEC
SANTA MARIA ATZOMPA
San Felipe de Agüero
OAXACA DE JUAREZ

MICROLOCALIZACIÓN

CUADRO DE AREAS

ÁREA TOTAL DEL PREDIO: 34,219.29 M2
ÁREA CUBIERTA: 1,966.52 M2
ÁREA DE DESPLANTE: 0.00 M2
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 0.00 M2
ÁREA LIBRE DESCUBIERTA: 32,252.77 M2
NÚMERO DE NIVELES: 1.00
ÁREA TOTAL A REHABILITAR: 8.10x6.15 = 49.815 M2

Proyecto:
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DES0009V.

Región: Valles Centrales
Distrito: Etla
Municipio: San Lorenzo Cacaotepec
Localidad: San Lorenzo Cacaotepec

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Lorenzo Cacaotepec, Etla, Oax. 2017 - 2019

D.R.O. ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
REGISTRO: 371787
PROYECTO: ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
REGISTRO: 371787

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ALVA ANTONIA GARCIA MARQUEZ

SECRETARIO
C. ENRIQUE RUIZ CANSECO

Escala: LA INDICADA
Acotación: METROS

Fecha: JULIO 2019
Clave: ELECT-01

No. Plano: 07