

FACHADA PRINCIPAL LADO NORTE CALLE LILA DOWNS

ESC: S/N



FACHADA LADO SUR

ESC: S/N



FACHADA ESTE CALLE AMADOR PEREZ

ESC: S/N



FACHADA OESTE

ESC: S/N

LOCALIZACIÓN



ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCRETO:
- SE USARA CONCRETO, CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 KG/03 Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE F'C= 250 KG/CM2
- EL CONCRETO SERA HECHO EN OBRA Y ELPROPORCIONAMIENTO SERA EL ADECUADO EN FUNCIÓN DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
- EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 CM (¾")
- RECUBRIMIENTOS LIBRES: CASTILLO Y CADENAS 3.0 CM; ZAPATAS 4 CM, DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS)
- LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON 5 CM DE ESPESOR Y UN F'C=100 KG/CM2
- SI LA CIMBRA DEL COSTADO DE CADENAS SE RETIRA ANTES DE TRES DIAS, DEBERA APLICARSE PINTURA DE CURADO EN ESTOS.

CIMBRA:
- LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO NIVELADA

ACERO:
- SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA FY=4200 KG/CM2
- EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS D.G.N. MEXICANAS (NMX) VIGENTE CITADAS EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALCIONES.
- LONGITUD DE TRASLAPES 40 Ø, ESCUADRAS 12 Ø (VER TABLA)
- TODOS LOS DOBLECES DE VARILLA SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA DE 6 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA.
- NO DEBRA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION.
- TODA MODIFICACIÓN DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS.

COMPACTACIÓN:
- EL RELLENO SOBRE ZAPATAS SE HARA CON EL MISMO MATERIAL EXTRAIDO, COMPACTADO COMO MINIMO AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO.
- EL GRADO DE HUMEDAD DEBERA SER LA OPTIMA PARA REALIZAR LA COMPACTACIÓN

DESPLANTE:
- EL DESPLANTE SE REALIZARA A UN PROFUNDIDAD DE 1 M MAS 5 CM DE LA PLANTILLA.
- EN TERRENO CON PENDIENTE EL MINIMO EN EL LADO CRITICO SERA DE 80 CM MAS LOS 5 CM DE LA PLANTILLA

OBRA

" CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LUIS FLORES VÁSQUEZ, CLAVE: 20DPB2326B"

TIPO

BARDA PERIMETRAL

UBICACION

ESTADO: (20) OAXACA
MUNICIPIO: (059) MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
DISTRITO: (26) MIAHUATLÁN
REGIÓN: (06) SIERRA NORTE
LOCALIDAD: (0001) MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ

PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

ING-ARQ MANUEL ANTONIO ARZATE CORTES
PROYECTISTA
CED. PROF. 4553176

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES YESCAS ARELLANES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
CED. PROF. 5466173 D.R.O. A-1600-A

AUTORIDAD MUNICIPAL

C. GENARO ESAÚ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LUIS ALBERTO OLIVO VELASCO
SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTIENE

FACHADAS

ACOTACIÓN	FECHA
METROS	MAYO 2020
ESCALA	Nº DE PLANO
INDICADA	01