

PLANTA DE INSTALACION PLUVIAL




1. El canalón será de lámina de acero galvanizada en calibre 20 y tendrá una sección en "U" de 25 cm de altura x 20 cm de base.
2. La pendiente longitudinal del canalón será del 0.5% en sentido oeste - este de la cubierta.
3. Los largueros colocados en los extremos laterales de la cubierta deberán contar con perforaciones, para tornillos de 1/2", los cuales se ubicarán longitudinalmente a cada 75 cm. El soporte del canalón será reforzado con Angulo de 1 1/2" en forma de "L" a cada 1.0 m a lo largo del canalón, dicho soporte se soldará a la cuerda superior de la armadura A-2. La longitud de este soporte se dimensionará durante la colocación.
4. Estando el canalón en su sitio, para la conducción de las aguas a nivel de piso, se colocarán 2 bajantes por lado, cada bajada será de tubo de PVC de 6", debiendo hacerse las perforaciones en el canalón, las cuales tendrán de 6" de diámetro, en el punto en que coincide con la columna, ya que sobre esta se sujetará el tubo de PVC.
5. Para que la tubería pueda ubicarse junto a las columnas, se deberán colocar en la salida del canalón, un tramo de tubo de 50 cm -codo de PVC de 45° x 6"- un cople de 60 cm -codo de PVC de 45° x 6"- en este punto se conectará un tramo de tubo de PVC hidráulico de 6". La fijación de la tubería será sobre las columnas se hará utilizando abrazaderas galvanizadas de 8", las perforaciones se harán directamente sobre el tubo, colocando 1 abrazadera a cada 50 cm.
6. Para la conexión entre la tubería de 6" (bajantes) y la línea colectora de 6", se conectará con una tee de 6" y y de esta partirá la línea colectora hasta el registro para aguas pluviales.

Para las bajadas ubicadas en las columnas de las esquinas la tee de 6" permitirá la continuidad de la línea colectora. Para la primera bajada, ubicada en la columna central, se colocará un tapón de PVC de 6", el cual permitirá la limpieza en caso de azolve.


7. Una vez que se haya tendido la tubería de 6" (en ambos lados de la cubierta) que captará el agua de las bajantes de 6", se podrá realizar el trazo que deberá seguir esta tubería cruzando parte del predio. Con el trazo hecho, se podrá identificar los puntos donde se construirán los registros, debiendo respetar que la distancia máxima entre registros será de 11.00m.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	
7	INSTALACIÓN PLUVIAL.			
PLUV-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANALÓN A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 20 CON UN ANCHO DE 25X30 CM DE SECCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INTAPAS Y PREPARACIONES PARA LAS BAJADAS SELLADO DE JUNTAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANOBRAS, ACABADOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-170-SCTF-2015.	KG	66.40	
PLUV-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO CON DESARROLLO DE 8.49 M, INCLUYE: MATERIALES, ACABADOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-170-SCTF-2015.	ML	100.76	
PLUV-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-170-SCTF-2015.	PZA	12.00	
PLUV-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORLE DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-170-SCTF-2015.	PZA	9.00	
PLUV-008	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 X 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROTO ACENDADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FUNDACIÓN Y SUBCIMENTACIÓN DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACABADOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, COMBUSTIBLE, DESMOLDO, ACABADO PLUMEO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-170-SCTF-2015.	PZA	6.00	



DETALLE DE CONEXION EN CANALON



DETALLE DE CONEXION EN CANALON



DETALLE DE REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES (RAP1)



MICROLOCALIZACIÓN



DATOS DEL PROYECTO

CANTIDAD :	
• ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-1	6 PZAS
• ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-2	2 PZAS
• ESTRUCTURAS PARA SOPORTE DE LAMINA ARM-3	3 PZAS
• COLUMNAS:	12 PZAS
• LAMINA R-101 :	705.18 M2
• LAMPARAS :	12 PZAS

ESPECIFICACIONES

NMX-AA-170-SCFI-2015.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN PABLO COATLAN, MIAHUATLAN,
OAXACA**

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y
TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 13
CLAVE: 20DST0150C"

UBICACIÓN:
LOCALIDAD: SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO: SAN PABLO
COATLÁN, DISTRITO: MIAHUATLAN, REGION: SIERRA SUR,
ESTADO: OAXACA.

ESCALA:
VARIABLE

ACOTACIÓN
METROS

PLANO: