



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

1. LUGAR Y FECHA.

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), SITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF S/N., LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL ARQ. JUAN CARLOS DIAZ JIMENEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA SINFRA, QUIEN ACTÚA CON EL ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSECO ANTONIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO", CLAVE: 20DPR1197S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, OAXACA, UBICADA EN LA LOCALIDAD: 0001 - SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO: 439 - SANTA MARÍA TONAMECA, REGION: 02 - COSTA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X200-2020.

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS NO SE LLEVO ACABO.

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO I DEL ARTÍCULO NÚMERO 25 DE LA LOPSREO:

No.

NOMBRE DE LOS LICITANTES

1

GRUPO KOIS S.A. DE C.V.

ASÍ MISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:



NOMBRE DEL OBSERVADOR
NINGUNA PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES.

LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA:

EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN LA PARTIDA **A3 ESTRUCTURA**
DICE:

0736-010.- Columna de acero a base de perfil (OC) de 12" pared de 1/2", soldadas con soldadura 70 - 18. Incluye: primer anticorrosivo, pintura esmalte, color a elegir, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P. U. O. T.

DEBE DECIR:

0736-010B.- Columna de acero a base de perfil (OC) de 12" pared de 1/2", soldadas con soldadura 70 - 18. Incluye: primer anticorrosivo, pintura esmalte, color a elegir, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P. U. O. T.

EN EL CONCEPTO DE LA PARTIDA **A4 INSTALACIÓN PLUVIAL**
DICE:

0736-022.- Canalón de lámina galvanizada cal. 20. desarrollo 0.05 x 0.15 x 0.22 m x 0.02 m de ceja, para bajada de aguas pluviales, incluye: PTR de 1 " x 1 " para refuerzos de sujeción de canalón, tubo de pvc de 4", codos y conexiones de pvc de 4", acarreo, elevación de instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P. U. O. T.

DEBE DECIR:

0736-022.- Canalón de lámina galvanizada cal. 20. desarrollo 0.05 x 0.15 x 0.22 m x 0.02 m de ceja, para bajada de aguas pluviales, incluye: PTR de 1 " x 1 " para refuerzos de sujeción de canalón, acarreo, elevación de instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P. U. O. T.

7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

NINGUNO.

8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

NO HUBO RECOMENDACIONES.

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

LA EMPRESA GRUPO KOIS S.A. DE C.V., PRESENTA ESCRITO CON DOS PREGUNTAS, LAS CUALES SE LE DA RESPUESTA EN EL PUNTO 6.

11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:

NO HUBO PREGUNTAS

12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.



13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.
NO APLICA

14. CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO. ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTÁ SE PONE A DISPOSICIÓN EN LA PAGINA DE SINFRA.


NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. JUAN CARLOS DÍAZ JIMÉNEZ


ING. ALEJANDRO CRISTÓBAL CANSECO
ANTONIO

RESIDENTE DE OBRA



ING. ALEJANDRO CRISTÓBAL CANSECO
ANTONIO

POR LOS LICITANTES

GRUPO KOIS S.A. DE C.V.


C. ALMA DELIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X200-2020 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 11:20 HORAS.



OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE **C. ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ PERALTA** ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **GRUPO KOIS S.A. DE C.V.** POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED CON EL DEBIDO RESPETO, EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO NO. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X200/2020**, DE FECHA **07 DE NOVIEMBRE DE 2020**, OBRA: **"CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO", CLAVE: 20DPR1197S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, OAXACA."** PARA SOLICITAR LAS ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS:

1.- EL CÓDIGO **0736-010** SE REPITE EN DOS CONCEPTOS DIFERENTES.

0736-010 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T.

0736-010 COLUMNA DE ACERO A BASE DE PERFIL (OC) DE 12" PARED DE 1/2", SOLDADAS CON SOLDADURA 70 - 18. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, COLOR A ELEGIR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P. U. O. T.

2.- EL CONCEPTO CON CÓDIGO **0736-022** (CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA) INCLUYE EL COBRO DE TUBO DE PVC DE 4" PARA LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SIN EMBARGO, ESTE MISMO TUBO PARA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES PERO CON DIMENSIÓN DE 150 MM DE DIÁMETRO (6"), SE COBRA EN EL CONCEPTO CON CÓDIGO **0736-023**.

POR LO ANTERIOR EN ESPERA DE UNA SOLUCIÓN PROCEDENTE A MI PETICIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

GRUPO KOIS S.A. DE C.V.
R.F.C. GKO140221AW3
AV. LAS RAZAS MZ. 22, No. 181 COL. COLINAS
MUNICIPIO DE ALBÁN, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68159
grupokois.sa@gmail.com

C. ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ PERALTA
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO KOIS S.A. DE C.V.

