GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 TIPO SARDINEL DE 15 CM DE ESPESOR, 20 CM DE PERALTE Y 30 CM DE CORONA, 45 CM DE BASE Y 40 CM DE PEINAZO, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS, UTILIZANDO CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE 40 N/ RESISTENCIA INICIAL (CPP 30 R) Y REVENIMIENTO RECOMENDADO DE 12 cm. REFERENTE A LA NORMA NUTRICIÓN Y GUARDIOLA

Nota: cuando el pavimento NO sea una sección estructural (tablaje, mampostería etc.) se autorice por los dueños del predio y autoridad municipal la excavación se realizara considerando 10 cm de espesor de pavimento y la base de la excavación será de 40cm, de igual manera se considerara el relleno.

DETALLE DE GUARNICIÓN

ESC. 1:20




CASA HABITACIÓN
CASA HABITACIÓN
CASA HABITACIÓN