



DATOS DE PROYECTO			
POBLACION:	HABITACIONAL	26,590	HAB.
TOTACION:	HABITACIONAL	203	L1/HAB/DI
PORTACION:	% DE DIARIO	75	
GASTO DE DISEÑO:	MÍNIMO		LPS
	MEDIO DIARIO	47.35	LPS
	MÁXIMO INSTANTANEO	119.54	LPS
	MÁXIMO EXTRAORDINARIO	179.31	LPS
PERIODO DE DISEÑO		15	ANOS
DEFICIENTES	SEGURIDAD	1.5	
VEL. DE DISEÑO	MÍNIMA	0.30	M/S
	MÁXIMA	5.00	M/S
TIPO DE TUBERÍA:	PEAD Y CONCRETO PARA SANITARIO		
PUNTO DE DESCARGA:	POZO 26 COLECTOR MARGEN DERECHO		

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
AVENIDA MONTE ALBÁN, AVENIDA VALERIO
TRUJANO Y PRIVADAS: DE REFORMA,
LIBERTAD Y SIN NOMBRE (ETAPA ÚNICA)

TIPO: DRENAJE SANITARIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL SAPAO
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARQ. TEÓFILO CUEVAS FELIPE

RESPONSABLE TECNICO
ARQ. VICTOR ALFONSO VELASCO ORTIZ

CÉDULA PROFESIONAL
6257351

ENERO2021



 Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

SAPAO
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

C. S/E PLANO: 3/4 CLAVE:3144

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
PERSONAL DE SAPAO