



CONCEPTO	PROYECTO	EXISTENTE
ATAJUEA	1590.0	1589.0
COTA DE TERRENO	1590.0	1589.0
COTA DE ARRASTRE	1590.0	1589.0
No. DE POZO DE VISITA COMÚN	1	0
POZO CAÍDA DIRECTA	1	0
POZO CAÍDA ADOSADA	1	0
CABEZA DE ATAJUEAS	1	0
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO (mts.) (milésimas.) (cm.)	90-4-30	
SENTIDO DE FLUJO	→	

DATOS DE PROYECTO		
POBLACIÓN:	HABITACIONAL	3888
DOTACIÓN:	HABITACIONAL	152.25
APORTACIÓN:	% DE DOTACIÓN	75
GASTO DE DISEÑO:	MÍNIMO	3.43
	MEDIO DIARIO	6.85
	MÁXIMO INSTANTANEO	22.91
	MÁXIMO EXTRAORDINARIO	34.37
PERIODO DE DISEÑO:		15 AÑOS
COEFICIENTES	SEGURIDAD	1.5
VEL. DE DISEÑO:	MÍNIMA	0.30
	MÁXIMA	5.00
TIPO DE TUBERÍA:	PVC SANITARIO	
PUNTO DE DESCARGA:		

POZO 133 PANORAMICAS DEL FORTÍN ESQ. CALLE LA UNIÓN.
POZO 88 DIV. ORIENTE ESQ. 2da PRV. DE DIV. ORIENTE.
POZO 88 DIV. ORIENTE ESQ. ADOLFO P. GASGA.
POZO 88 DIV. ORIENTE ESQ. ALHELÍ.

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PANORAMICAS DEL FORTÍN (ETAPA UNICA)

TIPO: DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: FALDAS DEL FORTÍN

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: SAPAO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE

RESPONSABLE TÉCNICO:

ARQ. VICTOR VELASCO ORTIZ

CED. PROF. 6257351

ENERO 2021

SIN ESCALA

PLANO 4 / 5

CLAVE: 2669-A

Gobierno del Estado de Oaxaca
2015-2022

SAPAO
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca