



LOCALIZACION



CROQUIS DE LINEAS DE ALIMENTACION



SIMBOLOGIA

- PLANTA POTABILIZADORA DE PROYECTO
- TANQUE SUPERFICIAL
- TANQUE TRUJANO O REBOMBEO
- NUMERO DE CRUCERO — (3)
- LONGITUD DEL TRAMO — L=700
- RASANTE DE TUBERÍA
- LÍNEA ESTÁTICA
- LÍNEA PIEZOMÉTRICA
- TUBERIA DE 6"ø
- TUBERIA DE 8"ø
- TUBERIA DE 14"ø
- VÁLVULA DE ADMISIÓN Y/O EXPULSIÓN DE AIRE — VAEA
- VÁLVULA DE DESAGÜE
- RÍO, ARROYO, BARRANCA

DATOS DE PROYECTO

DATOS BASICOS DE PROYECTO

	TOTAL	Paso 1 Pz Gobierno Bta	Paso 2 Pz Hacienda Bta	Paso 3 Pz CONTA	Paso 4 Pz CAPITA	Paso 5 Pz E. Zapata	Paso 6 Pz Benito Albarn	Paso 7 Pz Trujano	Paso 8 Pz Gasc	Paso 9 Pz Las Palmas
Gasto de diseño	lts	140.15	22.04	15.00	35.80	15.00	18.00	20.66	11.45	19.00
Funcion del gasto de conducción		Bombeo								
Formula de friccion		Darcy - Weisbach								
Material de la tubería en la conducción		PVC CLASE 7								
Velocidad minima	m/s	0.3								
Velocidad máxima	m/s	5.0								
Línea de conducción principal		**RAMAL A, ARRIBA A, DE CONVERGENCIA: RAMAL A, ABAJO A, DE CONVERGENCIA Y MEDIANTE LA L. DE CONVERGENCIA DESCARGA A PLANTA POTABILIZADORA**								
Tramo		Pz Gobierno Bta. - Pz Hacienda Bta. (Pz CONTA Y Pz CAPITA)	Pz Hacienda Bta. - Pz CONTA (Pz CAPITA Y Pz Zapata)	Pz CONTA Y Pz Capita (Arroyo Seco)	Pz Emiliano Zapata - Pz Convergencia	Pz Benito Albarn - Pz Convergencia	Pz Las Palmas - Pz Trujano (Pz CONTA Y Pz CAPITA)	Pz CONTA - Pz de convergencia	Pz de conv. - P. potabilizadora	
Longitud de linea de conducción principal	m	4,858.37	488.24	1,185.92	382.06	204.45	323.300	733.14	243.98	3,329.80
Elevación de terreno	msnm	1,626.00	1,600.20	1,552.18	1,559.32	1,558.67	1,561.73	1,574.26	1,575.86	1,723.00
Diámetro de la tubería	in	8		10	12	14	8	8	6	14
Gasto Acumulado de diseño	lts		22.04	52.54	87.34	102.34	120.34	141.00	152.45	171.45
Tramo de las intersecciones			Pz Hacienda Bta. - Pz CONTA	Pz CONTA - Pz Capita arriba	Pz E. Zapata - Pz Capita arriba	Pz B. Albarn - Pz Capita arriba	Pz Trujano - Pz Capita arriba	Pz CONTA - Pz Capita Abajo		
Longitud	m	1,728.93	244.58	179.80	39.53	383.42	32.66	168.961	228.87	
Diámetro de la linea	in		8	8	8	6	6	6	6	
Costo de diseño	lts		22.04	30.50	35.80	15.00	20.66	11.45	19.00	

NOTAS

1.- La topografía fue levantada por CEISA en Diciembre de 2014. La calidad y precisión del levantamiento topográfico es responsabilidad de CEISA.

2.- Las coordenadas de arranque y la orientación fueron obtenidas a partir de puntos GPS (bajados con un equipo GPS tipo), los cuales fueron debidamente referenciados. Las coordenadas de la línea de orientación son:
GPS1: (X=749,927.158 Y=1,891,094.755 Z= 1,539.341)
GPS2: (X=740,681.954 Y=1,887,768.859 Z= 1,539.85)
la descripción de la ubicación de estos puntos se encuentra sobre el plano.

3.- Se utiliza un coheficiente de rugosidad de f=0.016; alto debido a la calidad del agua a extraer.

4.- Se utilizara tubería de PVC clase 10 y el Cruce con el río seca de acero hasta la salida del cárcamo de bombeo.

5.- El tramo de tubería que se instalara dentro del predio de la planta potabilizadora sera superficial.

6.- Los diámetros de la tubería se revisaron considerando el gasto máximo de conducción; en los cálculos hidráulicos se utilizó la formula de DARCY-WEISBACH.

7.- Las características de la zanja tipo para instalar la tubería se toma del manual de datos básicos de la CONAGUA, misma que se presenta en este plano.

8.- Las cajas de operación de válvulas se construiran de acuerdo al plano tipo 1957 de la extinta S.A.H.O.P.

9.- La plantilla será de material de banco.

10.- El relleno de las zanjas será compactado al 90% prueba Proctor con material productode la excavación y se recomienda verificar la compactación mediante prueba proctor a cada 500.00 metros.

11.- Las cotas rigen sobre el plano.

12.- Cualquier modificación en campo quedará a juicio del ingeniero residente de obra.

13.- La lista de piezas especiales y cantidades de obra son por línea de alimentación.

14.- Los detalles del cruce con el río Atoyac se presentan en los planos del proyecto del cruce.

15.- Las conexiones con el cárcamo de bombeo, Cruce río Atoyac y tanque Trujano se presentan en los proyectos correspondientes a cada uno.

Nota:

1.- De acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 6: Conducción y Libro 01: Lineamientos técnicos) el gasto con el que se diseñan los tubos de conducción, se obtienen en función de los volumenes que deben de entregarse a los tanques y de los gastos que pueden proporcionar las fuentes de abastecimiento, así como de la curva de demanda horaria con la que se modela el funcionamiento hidráulico.

2.- De igual forma de acuerdo con los MAPAS de la CONAGUA (Libro 01: Lineamientos técnicos) la regularización tiene por objeto lograr la transformación de un régimen de aportaciones (de la conducción) que normalmente son constantes, en un regimen de consumos o demanda (de la red de distribución) que siempre es variable. Situación que se prevee suceda en este proyecto, por lo que se considerá conveniente tomar de la fuente de abastecimiento el caudal demandado y diseñar tanto la línea como los linea de conducción con dicho gasto.

DATALLE N° 3 (TRAMO DE 14" DE ø)



DETALLE DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE

VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. UNIT.	CANT. TOTAL
1	EXTREMO CAMPANA DE PVC DE: (14") DE ø	Pzs.	2	4
2	TEE DE FOFO DE: (14"x6") DE ø	Pzs.	1	2
3	T. CIEGA DE (17) DE ø CON CONTRATUERCA CON CUERDA ESTANDAR AL CENTRO (1") DE ø	Pzs.	1	2
4	TUBO DE FOGO DE: (1") DE ø x 10 cm DE LONG.	Pzs.	1	2
5	VALVULA DE BRONCE TIPO GLOBO DE: (1") DE ø	Pzs.	1	2
6	TUBO DE FOGO DE: (1") DE ø 5 cm DE LONG.	Pzs.	1	2
7	VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 PSI DE: (1") DE ø	Pzs.	1	2
	Caja de Operacion de Valvula de: Tipo 4	Pzs.	1	2
	EMPAQUES DE NEOPRENO DE: (6") DE ø	Pzs.	2	4
	(2") de ø	Pzs.	1	2
	Tornillos de Cabeza Hexagonal de: (1" x 4 1/2")	Pzs.	12	24
	(5/8" x 2 1/2")	Pzs.	4	8

DATALLE N° 7 (TRAMO DE 14" DE ø)



DETALLE DE DESAGÜE

DESAGÜE

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. UNIT.	CANT. TOTAL
1	EXTREMO CAMPANA DE PVC DE: (14") DE ø	Pzs.	2	6
2	TEE DE FOFO DE: (14"x6") DE ø	Pzs.	1	3
3	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE: (6") DE ø	Pzs.	1	3
4	EXTREMO CAMPANA DE PVC DE: (6") DE ø	Pzs.	1	3
5	CODO DE 90° DE PVC: (6") DE ø	Pzs.	1	3
6	TUBERIA DE PVC C-7 DE: (6") DE ø X 25.0 mts.	Pzs.	1	3
	CAJA DE OPERACION DE VALVULA DE: Tipo 4	Pzs.	1	3
	EMPAQUES DE NEOPRENO DE: (6") DE ø	Pzs.	2	6
	(2") de ø	Pzs.	1	3
	TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE: (1/4" x 4")	Pzs.	12	36
	(1" x 4 1/2")	Pzs.	8	24

CRUCEROS HORIZONTALES DE RAMAL DE CONVERGENCIA



CRUCEROS VERTICALES DE RAMAL DE CONVERGENCIA



ZANJA TIPO

1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA SE INDICA EN LA TABLA.
2. LA TUBERÍA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE MATERIAL MEJORADO TIPO A Y/O B, COMPACTADA Y DEBERÁ ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.
3. EL ACOSTILLADO DEBERÁ REALIZARSE A MANO CON MATERIAL MEJORADO PREVIAMENTE CRIBADO Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR. LA PRUEBA DE COMPACTACIÓN SE TOMARÁ EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.
4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARÁ CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD ÓPTIMA PARA UNA COMPACTACIÓN DEL 95% PROCTOR.

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

1. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO.
2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA
3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
4. LA TUBERÍA SE RECIBIRÁ EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA PLANTILLA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.
5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.
6. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE.
7. LOS MATERIALES, ACCESORIOS, ESTRUCTURAS, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
9. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIÁMETRO NOMINAL (DN)		ANCHO (B)	PROFUNDIDAD (H)	ESPESOR DE PLANTILLA (h)	VOLUMEN DE EXCAVACIÓN
CM	PULGADAS	CM	CM	CM	M3/ML
15	6	75	115	10	0.77
20	8	75	115	10	0.86
25	10	80	120	10	0.96
30	12	85	125	10	1.06
35	14	90	130	10	1.17

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO PARA PIEZAS ESPECIALES

# NOMINAL DE LA PIEZA ESPECIAL		ALTURA	LADO "A"	LADO "B"	VOLUMEN POR AT.
MILIMETROS	PULGADAS	CM.	CM.	CM.	M3.
152	6"	40	30	30	0.036
203	8"	45	35	35	0.055
254	10"	50	40	35	0.070
305	12"	55	45	35	0.087
356	14"	60	50	35	0.105



1.- LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARÁN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

2.- LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERÍAS

3.- LOS ATRAQUES SE USARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2)

CANTIDADES DE OBRA DE RAMAL DE CONVERGENCIA

CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
LIMPIEZA TRAZO Y NIV.	M2	1011.25
CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	ML.	155.70
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	ML.	1806.44
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	10.51
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	121.93
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II	M3	1314.62
CAMA DE ARENA	M3	101.12
SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 14" SDR=46	ML.	1123.61
ATRAQUE PARA ACCESORIO 14"	PZA	8.00
CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO	M3	551.38
RELLENO ACOSTILLADO	M3	551.38
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR	M3	550.52
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	10.51
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	121.93
ACARREO	M3	915.79
SOBRE ACARREO	M3-KM	9157.85
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1011.25

LISTA DE PIEZAS ESP. DE RAMAL DE CONVERGENCIA

SIMB.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
	CODO DE 22.5° DE P.V.C. DE: – 355.6 mm (14") DE ø	PZA.	1
	CODO DE 45° DE P.V.C. DE: – 355.6 mm (14") DE ø	PZA.	2
	CODO DE 90° DE P.V.C. DE: – 355.6 mm (14") DE ø	PZA.	5

CUADRO DE CONSTRUCCION RAMAL DE CONVERGENCIA

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				1.5	1,887,748.2970	740,661.2999
38	39	S 85°29'10.67" W	85.436	39	1,887,741.5734	740,576.1284
39	40	N 57°05'31.46" W	10.435	40	1,887,747.2429	740,567.3674
40	41	S 52°40'25.96" W	55.434	41	1,887,713.6305	740,523.2865
41	42	S 48°31'14.04" W	479.611	42	1,887,383.8150	740,175.2706
42	43	S 46°40'12.47" W	290.887	43	1,887,184.0069	739,963.6748
43	44	S 44°30'49.77" W	77.286	44	1,887,128.8960	739,909.4913
44	45	N 47°31'45.00" W	11.500	45	1,887,136.6609	739,901.0087
45	46	N 61°10'18.40" W	11.940	46	1,887,142.4182	739,890.5484
46	47	S 19°07'40.43" W	40.953	47	1,887,103.7261	739,877.1289
47	48	N 78°44'33.60" W	23.094	48	1,887,108.2344	739,854.4790
48	49	S 62°31'16.42" W	25.399	49	1,887,096.4492	739,831.9784
49	50	S 64°09'20.09" W	5.917	50	1,887,093.8697	739,826.6541
50	51	N 25°03'54.10" W	5.714	51	1,887,099.0460	739,824.2332

LONGITUD = 1,123.808 m

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO

DATOS:	RAMAL DE CONVERGENCIA
LOCALIDAD:	OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO:	OAXACA DE JUÁREZ
HOJA:	5/9
CLAVE:	2831
No. DE PLANO:	4 DE 9
FECHA:	MAYO 2017

DIRECTOR GENERAL DE SAPAO

ARQ. MARCELO DALLA DE LEÓN MURRIETAS

COORDINADOR OPERATIVO: ARQ. GUILLERMO DJ. MUNGUÍA CALVO

ASESOR TÉCNICO: ING. ISIDRO DE J. LÓPEZ HERRERA