



LOCALIZACION

CROQUIS DE POZO

SIMBOLOGIA

LINEA SUBTERRANEA 3F, 13.2 kV	
TREN DE DESCARGA DEL POZO	
POSTE DE LUZ	
POZO DE VISITA	
PLANIMETRIA	
VÁLVULA DE ADMISION Y/O EXPULSION DE AIRE	VAEA
VÁLVULA DE DESAGUE	
RIO, ARROYO, BARRANCA	

DATOS DE PROYECTO

POBLACION 2015	48,994 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2029)	56,279 BENEFICIARIOS.
DOTACION	130 LTS./HAB./DIA
TASA DE CRECIMIENTO	0.95 corripo
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO EMILIANO ZAPATA
CONDUCCION	BOMBEO
GASTO CARGA DINAMICA	16 L.P.S. 121.5 M.C.A.
MOTOR DE BOMBA	40 HP
COTA POZO EMILIANO ZAPATA	1,539.99
COTA DEL MACROTANQUE	1,592.947

NOTAS

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC

FECHA	LA INICIADA
FECHA	28/3
LOCALIDAD	OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO	OAXACA DE JUÁREZ
FECHA	2 DE 5
FECHA	JULIO 2017
DIRECTOR GENERAL	
MIL MARQUEZ DE LA CRUZ MARIANA	
COORDINADOR OPERATIVO	ASISTENTE TECNICO
MIL VALDEZ DE LA CRUZ CALVO	MIL GONZALEZ DE LA CRUZ CALVO