



ESPECIFICACIONES:

Las juntas, válvulas, y demás piezas especiales serán manejadas cuidadosamente a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalación el Ingeniero inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su manufactura.

Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma.

Antes de su instalación las piezas especiales deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

El montaje de las piezas especiales deberá efectuarse cuidadosamente apretando los tonillos y tuercas en forma de aplicar una presión uniforme que impida fugas de agua.



	DATOS DE PROYECTO
--	-------------------

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POCOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC			Oaxaca GOBIERNO DEL ESTADO	SAPAO Servicio de Asesoría y Planeación del Poder Judicial
FECHA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIPLES DE JOZUEZAR POZO PALMATE	FECHA	LA FICHERA	
LUGAR/CI	OAXACA DE JUAREZ	FECHA	28/3/33	
LOCALIDAD	OAXACA DE JUAREZ	FECHA	28/3/33	
DIRECTOR GENERAL				
ASISTENTE TECNICO				
COORDINADOR OPERATIVO			ASISTENTE TECNICO	
MR. BALLEGAARD S. MARIANO CALVO			MR. IGLESIAS S. LOPEZ HERMINIA	