



LOCALIZACION

CROQUIS DE POZO

SIMBOLOGIA

LINEA SUBTERRANEA 3F, 13.2 kV	
TREN DE DESCARGA DEL POZO	
POSTE DE LUZ	
POZO DE VISITA	
PLANIMETRIA	
VÁLVULA DE ADMISION Y/O EXPULSION DE AIRE	VAEA
VÁLVULA DE DESAGUE	
RIO, ARROYO, BARRANCA	

DATOS DE PROYECTO

POBLACION 2015	48,994 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2029)	56,279 BENEFICIARIOS.
DOTACION	130 LTS./HAB./DIA
TASA DE CRECIMIENTO	0.95 corripo
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	POZO MONTE ALBAN
CONDUCCION	BOMBEO
GASTO CARGA DINAMICA	20.16 L.P.S. 114.24 M.C.A.
MOTOR DE BOMBA	40 HP
COTA POZO MONTE ALBAN	1,537.706
COTA DEL MACROTANQUE	1,592.947

NOTAS

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC

DATOS		LA INICIADA	
PLANTA Y DIAGRAMA INFILAR MONTE ALBAN		DIAZ 2833	
LOCALIDAD	OAXACA DE JUÁREZ	MUNICIPIO	OAXACA DE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL		2 DE 5	
MIL MARQUEZ DE LA LUNA MURRAY		JULIO 2017	
COORDINADOR OPERATIVO		ASISTENTE TECNICO	
MIL VALDEZ DE LA LUNA CALVO		MIL GONZALEZ DE LA LUNA CALVO	