





- | SIMB.   | DESCRIPCION                    | CANT | UNIDAD |
|---|--------------------------------|------|--------|
|  | CODO DE FOFO DE 90° X 14"      | 2    | PZA    |
|  | CODO DE FOFO DE 45° X 14"      | 4    | PZA    |
|  | CODO DE FOFO DE 22°30' x 14"   | 8    | PZA    |
|  | EXTREMIDAD CAMPANA             | 29   | PZA    |
|  | EXTREMIDAD ESPIGA              | 14   | PZA    |
|  | JUNTA GIBALUT DE FoFo. DE 14"  | 2    | PZA    |
|  | JUNTA DRESSSER DE FoFo. de 14" | 1    | PZA    |
|  | TEE DE FOFO DE 14"X 14"        | 1    | PZA    |
|  | ATRAQUES P/TUB DE 14"          | 15   | PZA    |

ZANJA TIPO

- NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

- MACROLOCALIZACIÓN:**



**SIMBOLOGÍA:**



**NOMBRE DEL PROYECTO** REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA NIÑOS HEROES - ALHÉLI - PANORÁMICAS DEL FORTIN Y PRIV. DEL PUNTO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

UBICACIÓN:	TIPO:
OAXACA DE JUAREZ	AGUA POTABLE

DIRECTOR GENERAL DE SAPAO.

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ

Jefe de Estudios y Proyectos. ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA	No. PL
---	--------

PROYECTISTA. ARQ. A. MARCELA MARTINEZ LOPEZ 1/

FECHA.	ESCALA.	CLAVE.	TIPO DE PLANO.
SEPTIEMBRE 2002	1:1000	3466	PLANTA DE LINEA DE CONDUCCION